



Allair tenglarogrofarskulu verai 1100 mm hæðrá gólf.
 Tenglarvið rofa skulu verai 1100mm.
 Allar raflagna skulu verasamkvæmstaðli
 Staðsetningenglaogrofa skulverai samráðvið eiganda
 ogmiðasvið innréttingarteikningar

Skýringar

1. Raflögninn skal vera hólkuð pípu eða barkalögn
2. Frágangurskal vera í samræmi við staðla og reglugerð
3. Allt raflagnaefni skal vera smkvæmt staðli og reglugerð
4. Láspennulagnir skulu vera 16mm nema annað komi fram.
5. Smáspennulagnir skulu vera 20mm nema að annað komi fram.
6. Reykskynjarara skulu vera samtenganleigr með brunastreng eða þráðlausir
7. Staðsetning tengla og rofa skulu vera miðaðar við innréttingarteikningar

| | |
|-----------------------------|------------|
| Tengill | ⊕ |
| Loftljós. | × |
| Veggljós | ⊗ |
| Rofi | ⊙ |
| Rofiog tengill | ⊕⊗ |
| Smáspennntengill | ⊕ |
| Reykskynjari | R |
| Jarðtenging Spennujöfnun | ⊥ |
| Töflukassi | □ 2020 167 |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Verkheiti | Árheimaró |
| Staður | 801. Selfoss. Flóahreppi |
| Dags | 29-01-2019 |
| Teikningarhluti. | LáspennæSmáspenna |
| Tegund | Raflagnateikning |
| Kvarði | A2 |
| Hönnuður | Sveinn Elíasson 280872-3189. |
| Samþykkt | <i>Sveinn Elíasson 280872-3189</i> |

RaflagnabjónustaSelfoss



Gagnheiði5.
 800.Selfoss
 Símanúmer
 899-5408.
 894-5408.