



Almennar skýringar - þakvirki

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

Allur viður er C24 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2 x 6stk. Ø40 í hvert sperrubil.

Festingar:
 F1
 þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kambsaumur, 40% 4x7 stk.

F6
 Sjá sérteikningar.

20211100

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Breyting	Dags:		Samb:	
VERKHEITI:	Brekkuholt 8a-d 806 Selfoss	TEKNI-NÚMÉR:	270		
VERKHLUTI:	Burðarvirki - yfirlit Grunnmynd þaks	ÚTGÁFA:	A1		
Hönnuður:	Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt:	<i>[Signature]</i>	BLADSTÆRÐ:	A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra:	Bent Larsen kt.141177-3469	Samþykkt:	<i>[Signature]</i>	DAGS:	24.03.21
LARSEN HÖNNUN OG RAÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc. Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR:	20-88		
		MKV:	1:75		