

**Almennt:**


Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum.  
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi,  
 þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**

Steypa: C25/30-22-S3-2b  
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.



20211190

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Brekkuholt 4a-4d 806 Selfoss	TEIKNUNUMER: 163
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139 Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	BLADSTÆRÐ: A-2 DAGS: 24.03.21
<b>LARSEN</b> HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc. Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is
	VERKNR: 20-87 MKV: 1.50