



Heitur pottur m/ læsanlegu loki

Skýringar á raftáknum

- × = Loftás
- ⊗ = Veggás
- ⌘ = Rofi
- ⚡ = Tvöfaldur tengill
- ⌘ = Dimmer
- ⌘ = Samrofi
- ⌘ = Krossrofi
- ⊙ = Þrygðrofi
- = Lagn að töflu
- ↗ = Lagn upp
- ↘ = Lagn niður
- ↕ = Lagn upp og niður
- ⊞ = Hnappaborbð örggskerfis
- ⌘ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⌘ = DS = Dyrasími
- ⌘ = Handboði
- ⌘ = Reykskynjari
- ⌘ = Reykskynjari með sírenu og tilkalljósi
- ⌘ = Bjalla
- ⊙ = Dyrasími útsíð
- ⌘ = Segullasing
- ⌘ = Þjófaskynjari
- ⊞ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNABÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum gól á milli brunahófa skal þetta með sérstökum brunabéttiefnum á viðurkenndan hátt. Béttiefni sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennð af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagnönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið efitil eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Efitilít skal vera í samræmi við 4kæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðalupplýrta samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Rafmagnsdórir sem eiga að koma á báðar hlíðar steinsteypis veggjar, skal hliðra að lágmarki þykkt veggjarins (200mm). Öll mál eru í cm.

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151 Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum Heintaug verjur 3x50A.

Til spennujónunar skal járnalagn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahófa skal þetta með þar til gerðum brunabéttiefnum. Þar sem lagnir fara í gegnum gólf, loft og vegg skal einnig ganga fagmannlega frá brunabéttiefnum raflagna. (sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5² TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5² HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm. TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm. HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI DS = DYRASÍMI H=130sm

⌘ REYKSKYJARI jóniskur
 ⌘ REYKSKYJARI optiskur
 ↗ HREYFISKYJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=VLOFT
 ⊞ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

Áritun samræmingahönnuðar
 Áritun Ragnarsson kt. 220160-3439

						HLÍÐARHÓLSBRAUT 9 GRÍMSNESI		M.V. 1:50	
						LANDNÚMER 230674		TEIKN.NR. 3	
						SMÁSPENNULÖGN		SÍÐASTA TNR.	
A	21-04-27	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Ragnarsson</i>	220146-2439	TNR. 3 AF 3		ÓTG.
ÓTG.	DAGS.	HEITINGAR	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		ÓTG.
						TRAUSTI SVENDBÓRNSSON		RAFMAGNSBÓRN. SÍÐI 0982523	
								21-021	
								A	

20210972