



Skýringar

Gólfgeisli er PB eða PEX rör $\varnothing 16$ mm, c150 mm.
 Gjarnan má leggja þéttar við við útveggi. c100 mm og c200 í miðu herbergi.
 Gólfgeisli er lagður fyrir ofan járnagrind

Gólfgeisli: _____

Ídráttarrör $\varnothing 40$ mm lagt undir járnagrind frá herbergi og að deiligrind.

$\varnothing 40$ mm idráttarrör: - - - - -

Hitanemi í herbergi:

Grunnmynd hitalagna
 MKV: 1:50

BR	DAGS	BREYTING	
HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Stefi Sturla</i>			
HJARÐARKHOLT 11 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: kjarfangardars@gmail.com			20210976
ÁRTÚN ehf 12.02.2021			
Hlíðarhólsbraut 9, Grímsnesi			
Grunnmynd hitalagna			Kvarði 1:50
Skýringar			Kvarði 1:20
HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	11.03.2021	2021-08
SKRÁARNAFN	SAMDYKKT	130555-740	TEIKNING NÚMER:
Hlíðarhólsbraut 9 Lagnir.dwg	<i>Stefi Sturla</i>		321