


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
 23. ágú. 2021  
*Sigurður Á. Pétursson*  
 Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI  
 ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA




SNID A - A Í SÖKKULVEGG  
 SÝND ERU 2 NEDSTU STEYPU-  
 STYRKJARJÁRN Í STEYPUMÓTI  
 OFAN Á NEDSTU MÓTAVÍRUM


STEYPUVEINN

VIRLÁSAR

SAMTENGING STEYPUVEINA



GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA



SAMTENGING STEYPUVEINA  
 SETJA SKAL TVÖ VIRLÁSA  
 Á HVER SAMSEYTI

AD TENGIBOX




10<sup>0</sup> KOPARVIR Í RÖRI TENGIST  
 EFTIR ATVIKUM Á  
 PE - EDA PEN - SKINNU  
 Í TÖFLU

TENGIDÓS U.p.B.  
 20x20x10 cm.

TENGIDÓS FYRIR SÖKKULSKAUT  
 SKAL ÁVALLT VERA SÝNILEG OG  
 AÐGENGILEG, STAÐSETT VIÐ  
 VATNSINNTÖK EÐA UNDIR TÖFLU

Ø 8 mm

ÞESSI JÁRN SKAL MERKJA  
 VEL TIL ÞESS AÐ ÖNNUR JÁRN  
 VERÐI EKKI NOTUÐ Í MISGRIPUM,  
 EÐA SÖKKULSKAUTSJÁRN Í ANNAD



SNID AF TÖFLUVEGG

20212237

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI  
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU  
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:
D	
C	
B	
A	
Dags:	Breyting:

Undirskrift raflagnahönnuðar:  
*Sigurður Á. Pétursson*  
 Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959

Verkefni: **Kriki 1**  
**Hrunamannahreppi**  
 Teikning nr: **5**  
 Útprintað: 26.7.2021

Heiti teikningar: **Raflagnir**  
**Sökkulskaut**  
 Mælikvarði: 1:50  
 Dags: Júlí 2021

Raflönnun ehf  
 Birkigrund 20 Sími: 664 0047  
 800 Selfoss Tölvupóstur: siggi@ror.is  
 Jón Óskar Gíslason  
 Raflögnisráðgjafi  
 kt: 060765-5379

**R&R**  
 RAFLÖNNUN  
 OG RÁÐGJÖF