

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
 Yfirfarið
 21. ágú. 2018
Dauð Sig.
 Byggingarfrumfrú

Rotþró

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENÐANLEGU YFIRBORDI
 INNTAKSRÖR Rafveitu Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR fjarskipta Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400/230 V, 3 x 50A

pt8:

pt11:

pt12:

pt7:

pt6:

pt5:

109

177 m

71,8 m

53 m

12

16,8

17.900 fm

1261,2 m

82,6 m

43 m

4

47,6 m

15 500 fm

Ómar Þór Baldursson - Löggiltur raflagnahönnuður - Birkigrund 6, 800 Selfoss.		Ómar Þór Baldursson Raflagnisönnfræðingur Kf. 170884-4259 sími: 482-2734 email:omar@simnet.is		Litla Fljót, lóð 4 5662-18	
Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.	AFSTÖÐUMYND	
Samþykkt	<i>Ómar Baldur</i>			Hannað	Teiknað
				ÓB	ÓB
Dagsetning	Blað. nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.		
11.07.2018	4 AF 4	1:500	04-18		