



Afstöðumynd - mkv. 1:500

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
Samþykkt  
20. júní 2019  
*David Sigursson*  
Byggingarfulltrúi

### Byggingarlýsing

#### Almenn lýsing

Um er að ræða einnar hæðar einbýlishús á löðinni Mosar 2 í Bláskógarbygg. Húsið er á steyptum undirstöömum og steyptri einangraðri göflaplóti. Pak, útveggir og berandi veggir eru úr timbri. Pak er klætt með borðaklæðningu, þakpappa og bárustáli. Ysta byrði útveggja er úr litlu bandsöguðu timbri.

Byggingin skal uppfylla hljóðvistarflokk C samkvæmt IST 45.

#### Aðgengi fyrir alla

Húsið er hannað þannig að forstofa, eldhús, stofa, baðherbergi og eitt svefnherbergi uppfylli kröfur um algilda hönnun grein 6.7.3 byggingareglugerðar 112/2012. Pallur framan við úthúrð skal halda upp að þannig að ekki verði meiri hæðarmunur frá útsvæði og uppá þróskul en 25 mm. Hiti neysluvatnats á töppunarstað fari hvergi yfir 43 gráður.

#### Útveggir

Burðargrind útveggja er úr 45x150 mm efni klædd með krossvíð að utanverðu. Innan í burðargrind kemur rakavarnarlag og lagnagrind sem klædd er tvöfaldri plötuklæðningu úr krossví og gífsi, þykkt einangrunar innan í burðargrind er 150 mm.

#### Pak

Pak er byggt úr timbursperrum, einangrað með 220 mm steinull, klætt með borðaklæðningu, þakpappa og litlu bárustáli. Neðan við einangrun í eldhúsi og stofu kemur rakavarnarlag og lagnagrind sem klædd er með einfaldri plötuklæðningu úr gífsi auk eins lags með hljóðdempendi gífsplótum. Neðan við einangrun í öðrum rýnum en í eldhúsi og stofu kemur rakavarnarlag og niðurteki loft með lagnagrind sem klædd er með tvöfaldri plötuklæðningu úr gífsi.

#### Innveggir

Innveggir eru almennt úr 70 mm blikkgrind, fyltir með einangrun og klæddir með tvöföldu lagi af 13 mm gífsplötum á bæði byrgði veggsins. Á alla fleti innan í öllum votrýmum skal klæða með tvöföldu lagi af rakaheldum gífsplótum.

#### Einangrun

Öll einangrun er steinull nema einangrun undir grunnplötu og sökkla sem er einangrunarplast. Grunnpala er einangruð með 100 mm einangrun og sökkla einnig. U-gildi, ráka- og vindvarni og loftþéttileiki skulu uppfylla 13. kafla byggingarreglugerðar.

#### Gluggar og úthúrðir

Allir gluggar eru timburgluggar, álklaðdir að utan og með tvöföldu einangrunargleri (K-gler). Allar út- og svalahúrdir eru úr timbri með tvöföldu einangrunargleri (K-gler). Þær sem gler er nær gófi en 0.60 m skal glerí í vegnum eða glugganum vera viðeigandi öruggsíglar samkvæmt 8.5. kafla og nægjanlega pykt til að standast fyrir hugað álag.

#### Upphítun

Húsið er hitað upp með hitaveitutengdu góflithákerfi. Handklæðaofnar eru á baðherbergi og snyringu.

#### Loftræsing

Vélar Loftræsing er í öllum gluggalausum rýnum, auk stofu og eldhúss, snyrtingar og baðherbergis. Náttúruleg loftræsing er um opannleg fögur í öðrum rýnum.

#### Lagnameiðir

Raffagnir eru í lagnagrindum útveggjum, þaki og í niðurteku lofti. Hitalagnir eru í grunnplötu og neysluvatnslagnir eru undir grunnplötu. Loftræsing frá vélrannni loftræsingar fer beint uppá bak. Hámarks hitastig á heitu neysluvatni á töppunarstað er 65 gráður og lágmárkshastig á heitu neysluvatni er 60 gráður. Við sturtur, handlaugar og vaska komi hitastýrð blöndunartæki.

#### Innhúrðir

Hindrunarlaus umferðarbreidd á innihúrdum innl eldhús, stofu, stærra baðherbergið og a.m.k. eitt svefnherbergi skal vera 80 sm. Allar innihúrðir skulu vera þróskuldslausar. Hindrunarlaus hæð á innihúrdum er 200 sm.

#### Gólf og loft

Á öllum gólfum eru flístar. Neðan loftum í stofu og eldhúsi eru hljóðsognsplötur í flokki, í öðrum loftum eru gífsplötur.

#### Flóttaleiðir og handslökkvibúnaður

Björgunarop eru útúr öllum svefnherbergjum. Reykskynjar skulu vera á góngum, svefnherbergjum ásamt stofu og eldhúsi. Handslökkvitæki skulu staðsett í samráði við slökkvil. Eldvarnaretti skal koma fyrir í samráði við slökkvil. Í eldhúsinnréttingu skal vera læstur skápur annars vegar fyrir lyf og hins vegar fyrir hættuleg þvottaefni, heinslefni o.p.h. í þvottaaðstöðu.

#### Vottanir

Eingöngu er heimilt að nota byggingarvörur sem hluti hafa staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi eða eru CE-merktar, sambærar kafla VIII í mannvirkjafögum.

#### Önnur atríði

Litur pak- og veggiaklæðningar húss er að vali arkitekts.

Frárennsli frá húsi er í rotþróf í eigu og rekstri sveitarfélagsins.

Tvö bilastæði eru innan löðar. Rafhleðslumöguleiki er við annað bilastæði.

Lýljakassa og læsta hirslu fyrir hættuleg efni skal staðsetja í eldhúsi.

Stærð og staðsettning að póstkassa skal uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar.

Skilyr fyrir sorptunnar er við löðarmork.

Sælaug á útsvæði skal búin læsanlegu loki til að hylja laugina með þegar hún er ekki í notkun. Barnur setlaugar skal vera a.m.k. 0,40 m yfir góngusvæði umhverfis hana. Lok skulu vera fest og þannig frágengin að børn geti ekki opnað þau.

#### Afljölfir og leiðnitarp

Sjá örkuramma.

#### Stærðir

Landnúmer er L228783.

Lóðarstærð er 1120 m<sup>2</sup>.

Nýtingarhlutfall er 0.088.

Heildarflataarmal húss er 99.2 m<sup>2</sup>.

Heildarrúmmal húss er 543.1 m<sup>3</sup>.

Aðrar stærðir sjá skráningartöflu.

2695-19

Mosar 2 Bláskógarbyggð

áætlaðhónnur: Ágúst Hafsteinsson arkitekt

Verk: 06-16-01

Hverð: 1:500

Efn: Afslöðumynd.

Dags: 31.05.2019 a:

b:

c:

d:

hönnunarsjári: Ágúst Hafsteinsson arkitekt

blað:

101

form

form ráðgjöf ehf. kt: 611206-0460 Kaupangi v/Mýrarvegi 600 Akureyri sími: 462 6099 gsm: 891 7970 - form@nett.is

Ágúst Hafsteinsson kt: 220361-4979 arkitekt FAÍ