



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
 11. nóv. 2019  
*Douglas Sigurðsson*  
 Byggingarfulltrúi

Útgáfunúmer og dags. aðaluppdratta  
 A 12.07.2019

**Vísad er til teikninga arkitekta varðandi nákvæma staðsetningu á öllum rafbúnaði.**

Hæð rafmagns-, og smáspennutengla er 20cm  
 Hæð rafmagnstengla eldhúsi, baði og geymslu er 110cm  
 Hæð rofa er 110cm  
 Hæð útitengla er 150cm  
 Hæð veggjóna við rúm er 150cm  
 Hæð veggjóna er 180cm  
 Hæð hitanema er 150cm  
 Aðrar hæðir koma fram á teikningum.

Öll mál eru gefin upp í cm miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm PVC plaströr  
 Rör fyrir TV / síma lagnir eru 20mm PVC plaströr

Almennt fyrir lágspennur er notað 1,5q idráttarvir PVC einangraður, aðrar stærðir koma fram á einlínunmyndum.  
 Nota skal cat5 kapal fyrir síma- og netlagnir, PVC einangraðan.  
 Koax skal vera með kjarna 1,15mm fyrir TV lagnir, PVC einangraður  
 Brunastrengur fyrir reykskynjara, brunahandboða og bjöllur er 2x1q brunakerfisstrengur J-Y(S)T.Y.  
 Utanálíggjandi kapplar til og með 2,5q skulu vera með 750V PVC einangrun.  
 Strengir frá 4q skulu vera með 1000V XLPE einangrun.  
 Allir strengir eru kopar (Cu) gerðar nema heimplaug er ál strengur (Al).

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu.  
 Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A.  
 Skammhlupsgeta töflubúnaðar skal minnst vera 10kA  
 Málhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.  
 Varnarbúnaðurinn, ásamt spennuhafa taugum/leiðurum fyrir framan varnarbúnaðinn skal vera með tvöfaldr einangrun eða með aukinni (styrkri) einangrun.

Innlagnarefni skal standa IEG 60309-2, tenglar af Schuko gerð með fíktvörn og allur búnaður CE merktur.  
 Í blautrymum skal varnarbúnaður raffanga minnst vera IP44.  
 Loft-, rofa-, tengi- og veggdósir skulu vera plastdósir af vandaðri gerð.

Húsið er staðsmíað og timbur í öllum inn- og útveggjum, einangraðir með óbrennanlegri steinull.  
 Sökkjar og plata eru steinsteypa, einangrað með plasteinangrun.

Á þeim stöðum þar sem raflagnarkerfi fer í gegnum hluta byggingar eins og gólf, vegg, þök, loft, skilveggi eða hola vegg skal þetta opin sem gerð voru, þegar lögninni hefur verið komið fyrir. Gerð þéttingar skal miðast við eldvarnarstig (ef við á) byggingarhlutans sem farið er í gegnum (sjá ISO 834).

**Athugasemdir:**

- Meðaná uppsetningu raflagnarkerfisstendur getur verið þörf á bráðabirgðabéttingum.
- Við breytingu á raflögn skulu þéttingar endurgerðareinsfjött og unnt er.

Samantekt brunahönnunar (birtist á fyrsta blaði aðaluppdratta með byggingalýsingu).

**Brunapól burðarvirkis:**

Brunapól burðarvirkja er að minnsta kosti það sama og brunapól þeirra brunahóla sem burðarvirkið þarf að halda uppi.

**Brunahólf:**

Brunahólfun er sýnd á uppdráttum.

**Brunapól klæðninga:**

Loft- og veggfletir innanhúss verða í flokki 1. Upphengd loft ásamt tilheyrandi upphengjum verða úr Aefnum. Gólfefni uppfylla flokk G og þakklæðningar flokk T. Utanhúsklæðning verður í flokki 1 og festingar verða úr A-efnum. Einangrun veggja og þaka er óbrennanleg.

**Rýming og flóttaleiðir:**

Flóttaleiðir verða í samræmi við kafla 9.5 í byggingarreglugerð. Flóttaleiðir eru sýndar á aðaluppdráttum.

**Brunaviðvörðunarkerfi:**

Reykskynjarar eru í öllum rýmum. Möguleit á að tengja þálla saman.

**Reyklosun:**

Reyklosun hússins verður í samræmi við gr. 9.4.8. í byggingarreglugerð.

**Brunapéttingar:**

Lagnagöt og önnur göt á milli brunahóla verða þétt með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða til verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda eða seljanda efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum verkmonnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá Mannvirkjastofnun í brunapéttingum. Göt milli spennaryma og annarra rýma skal verður lokað á sprengiheildan hátt.

**Viðhald og eftirlit:**

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlitið skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinargerð um brunavarnir aðaluppdratta samkvæmt lið a.

Til fyllingar ofangreindum texta er bætt við eftirfarandi, skv. 4.030 Skoðunarlista MVS:

Brunavarnir eru ákvarðaðar á grundvelli ákvæða byggingareglugerðar (a), því fylgja ekki með útreikningar eða önnur fylgiskjöl tengd brunahönnun, því fylgir heldur ekki efnisyfirlit. Gæðakerfi hönnuðar fylgir byggingaleyfissúskönninni sem sér skjál, en í stuttu máli fer Hönnunarstjóri verksins (eða framkvæmdastjóri, hafi hönnunarstjóri unnið gögnin) yfir umsóknargögn m.t.l. Skoðunarlista MVS og gáttlista byggingafultrúa, þegar það á við áður en gögnum er skilað inn.

**Brunapéttingar:**

Lagnagöt og önnur göt á milli brunahóla verða þétt með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða til verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðand efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun til fyrirhugaðra notkunar. Starfsmenn sem vinna að þéttingum skulu hafa setið námskeið Mannvirkjastofnunar um brunapéttingar.

Undirskrift hönnunarstjóra  
*[Signature]*  
 Yfirfarið / samP. #

Breytingar

1  
 2

Dags Yfirfarið

 **Voltorka ehf**  
 kt. 410606-1860  
 voltorka@voltorka.is

Helgi Pálsson S:898-4476 helgi@voltorka.is  
 Baldvín Ó. Gunnarsson S:855-3155 baldvin@voltorka.is

*Baldvín Ó. Gunnarsson*

Verkefni

**Mosar 2 í landi Stóraflijóts**

Staður  
**Bláskógarbyggð**

Skýring  
**Raflagnir, skýringar** 3690-19

Hönnun, Baldvín Ó. Gunnarsson

Kt. 261069-4589

Mkv 1:50

Teikningarnúmer 400-01-01

Teiknað, Baldvín Ó. Gunnarsson

Útgáfudagsetning, 29.08.2019

Land nr. Útgáfa A1

Verknúmer 2019-033.1