



Afstöðumynd - mkv. 1:500

Breytingar A, dags. 12.07.2019:

1. Eldhusinréttning er færð á útvegg frá því að vera við innvegg á milli stofu og svefnálmu og helluborði er komið fyrir í nýri eldhúseyju.
2. "Brot" á berandi innvegg á milli stofu og svefnálmu fellur út.
3. Neðri brún á gluggum í forstofuherbergjum er hækkuð til jafns við aðra glugga á norðurhlíð.
4. Glugga á suðurhlíð í alrými er hliðrað til og hann síkkaður niður í gólf. Gluggi með óryggisgler.
5. Nýr opnanlegur gluggi á suðurhlíð.
6. Útisvæði er steypit í stað timburklæðningar.
7. Allir útveggir eru klæddir með lítaðri lárétri bárujárnslæðingu í stað timburklæðningar.



### Byggingarlýsing

#### Almenn lýsing

Um er að ræða einnar hæðar einbýlishús á löðinni Mosar 4 í Bláskógarbyggð. Húsið er á steypum undirstöðum og steypir einangráðri góflipitu. Pak, útveggir og berandi veggir eru úr timbri. Pak er klætt með borðaklæðingu, þapkappa og bárustáli. Ysta byrði útveggja er úr litáðri bárujárnslæðingu. Byggingin skal uppfylla hljóðvistarfokk C samkvæmt IST 45.

#### Aðgengi fyrir alla

Húsið er hannað þannig að forstofa, eldhús, stofa, baðherbergi og eitt svefnherbergi uppfylli kröfur um algilda honnun grein 6.7.3 byggingarreglugerðar 112/2012. Steypur útpallur framan við úthúr skal halla upp að þannig að ekki verði meiri hæðarmunur frá útisvæði og uppá þroskuld en 25 mm. Hiti neysluvatn á töppunarstað fari hvergi yfir 43 gráður.

#### Útveggir

Burbagrind útveggja er úr 45x150 mm timbri sem klædd er með krossvið að utanverðu. Innan á burðagrind kemur rakavarnarlag og lagnagrind sem klædd er tvöfaldri plötuklæðingu úr krossvið og gífsi. Pykkt einangrunar innan í burðagrind er 150 mm.

#### Pak

Pak er byggt úr timbursperrum, einangrað með 220 mm steinull, klætt með borðaklæðingu, þapkappa og lituð bárustáli. Neðan við einangrun í þaki og niðurteknum loftum kemur rakavarnarlag. Sem neðst lag neðaní öllum loftum hússins er hljóðdepandi dúkur sem strengdur er þvert yfir rymn.

#### Innveggir

Innveggir eru almennir úr 70 mm blikkgrind, fyllir með einangrun og klæddir með tvöföldu lagi af 13 mm gísplöturnum á bæði byrgði veggssins. Á allu fleti innan í öllum votrynum skal klæða með tvöföldu lagi af rakaheldum gísplöturnum. Berandi innveggir eru úr 45x95 mm timbigrind, klæddir með krossviðarplötum á bæði byrði. Yfir krossviðarplötunar er klætt með einu lagi af gísplöturnum á bæði byrði.

#### Einangrun

Öll einangrun er steinull nema einangrun undir grunnplötu og sökkla sem er einangrunarplast. Grunnplata og sökkla eru einangraðir með 100 mm einangrun. U-gildi, raka- og vindvarnir, ásamt loftþéttleika skulu uppfylla 13. kalla byggingarreglugerðar.

#### Gluggar og úthúrdir

Allir gluggar eru límburgluggar, álklaðdir að utan og með tvöföldu einangrunargler (K-gler). Allar út- og svalahúrdir eru úr timbri með tvöföldu einangrunargler (K-gler). Þar sem gler er nær gólf en 0,60 m skal glerið í vegnum eða glugganum vera viðeigandi ónyggisgler samkvæmt 8.5. kalla og nægjanlega bykkt til að standast fyrirugað álag.

#### Upphitun

Húsið er hitað upp með hitaveitutengdu gólfhitakerfi. Handklæðaofnar eru á baðherbergi og snyrlingu.

#### Loftræsing

Vélræn loftræsing er í öllum gluggalausum rýnum, auk stofu og eldhúss, snyrlingar og baðherbergis. Náttúruleg loftræsing er um opnanleg fög í örðum rýnum.

#### Lagnaleiðir

Rafagnir eru í lagnagrinum í útveggjum, þaki og í niðurteku lofti. Hitalagnir eru í grunnplötu og neysluvatnslugri eru undir grunnplötu. Loftræsing frá vélrænni loftræsingunum fer beint uppá þaki. Hármarks hitastig á heiti neysluvatni er 60 gráður. Við sturtur, handlaugar og vaska komi hitastýrð blöndunartæki.

#### Innihúrdir

Hindrundarlaus umferðarbreidd á innihúrum inni eldhús, stofu, stærra baðherbergi og a.m.k. eitt svefnherbergi skal vera 80 sm. Allar innihúrdir skulu vera þroskulslausar. Hindrunarlaus hæð á innihúrum er 200 sm.

#### Gólf og loft

Á öllum gólfum eru flísar. Sem neðst lag neðaní öllum loftum hússins er hljóðdepandi dúkur sem strengdur er þvert yfir rymn.

#### Flóttaleiðir og handslökkvíbungaður

Björgunarop eru útúr öllum svefnherbergjum. Reykskynjar skulu vera á göngum, svefnherbergjum ásamt stofu og eldhúsi. Handslökkvítak skulu staðsett í samræði við slökkvíði. Eldvarmarteppi skal koma fyrir í samræði við slökkvíði. Í eldhúsinnhréttingu skal vera lestrur skápur annars vegar fyrir lyf og hins vegar fyrir hættuleg þvottaefti, hreinsiefni o.p.h. í þvottaaðstöðu.

#### Vottanir

Eingöngu er heimilt að nota byggingarvörur sem hlotið hafa staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi eða eru CE-merktar, samanber kalla VIII í mannvirkjálögum.

#### Önnur atriði

Litur þak- og veggjaklæðingar húss er að val arkitekts. Frárennslí frá húsi er í notpróf í eigu og rekstri sveitarfélagsins. Tvö bilastæði eru innan lóðar. Rafhleðslumöguleiki er við annað bilastæðið. Lyfjakassa og læsti hirslu fyrir hættuleg efní skal staðsetja í eldhúsi. Síðar og staðsettning á postíkassu skal uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar. Skýl fyrir tvær sortunum er við lóðarmörk. Setlaug á utilisvæði skal búin læsanlegu loki til að hylja laugina með þegar hún er ekki í notkun. Barmur setlaugar skal vera a.m.k. 0,40 m yfir göngusvæði umhverfis hana. Lok skulu vera fest og þannig frágengin að bón geti opnað þau.

#### Aflþörf og leiðnítap

Sjá orkumára.

#### Síðar

Landnúmer er L228784. Löðarstærð er 1120 m<sup>2</sup>. Nytingarhlutfall er 0,088. Heildarráðmál húss er 99,2 m<sup>2</sup>. Heildarráðmál húss er 543,1 m<sup>3</sup>.

Aðra stærðir sjá skráningartöflu.

#### Mosar 4

þóðarhönnun: Agust Hafsteinsson arkitekt  
verk: 06-16-01  
kvartal: 1:500  
efni: Afstöðumynd  
dags: 31.05.2019 a: 12.07.2019 b:  
c: d:  
blad: 101A

3712-19

Bláskógarbyggð

form

form ráðgjöf ehf. kt. 611206-0460 Kaupangi v/Mýrarvegi 600 Akureyri sími: 462 6099 gsm: 891 7970 - form@nett.is arkitekt FAI