



TAFLA YFIR GÖLFGEISLA, FRAMRÁSARHITI 42°C

ÖFN/SLAUF NR.	MINNSTU AFKÖST (W)	MESTA LENGÐ (M)	MESTA HÆÐ (M)	RAUN-AFKÖST (W)	ATHUGASEMÐIR
SLAUF 1	738	41			
SLAUF 2	1170	65			
SLAUF 3	720	40			
SLAUF 4	720	40			
SLAUF 5	900	50			
SLAUF 6	324	18			
SLAUF 7	1422	79			
SLAUF 8	1134	63			
SLAUF 9	1080	60			
SLAUF 10	792	44			
SLAUF 11	216	12			
SAMTALS:	9.213				

4. HITLAGNIR

GÖLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MÆD SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU EÐA BAKRÁS OFNA EFTIR ATVIKUM. LAGNAEFNI ER Ø20x2 WIRSBO PEPEX-PLASTLAGNIR MÆD SÜREFNISÞÉTTRI KÄPU (EÐA SAMBÆRILEGT) SEM BINDAST OFAN Á JÄRNASGRIND PLOTU ALMENNT MÆD 100-200mm MILLIBILI. HEIMILT AÐ NOTA 16 X 2mm ALPLEX Í GÖLFHITALAGNIR. HÄMÄRKS LENGÐ SLAUFU VERÐUR ÞÄ 80m OG BIL MILLI RÖRA 150mm. GÖLFHITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÖFA ÞREPASKIPT SAMKVÆMT FYRIRMELUM FRÄMLEIÐANÐA LAGNAEFNIS. HALÐA SKAL SKÝRSLU YFIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÝSTIÞRÖFANA. ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTÄD. STÖFNLAGNIR FRÄ MÆLAGRIND AÐ DEILIKISTU ERU Ø32x2.9MM WIRSBO. EVAIPEX-PLASTLAGNIR Í Ø50MM PEH-HLIFÐÄRRÖRUM. STÖFNLAGNIR ERU LAGÐAR OFAN Á PLÄSTEINÄNGRUN UNDIR PLOTU Á 1. HÆÐ (UNDIR JÄRNBENDINGU).

20202146

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
 Síðumúli 13, 108 Reykjavík
 Sími: 695-4337
 e-mail: ivar@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 540212-2790

VÍH

Hannað Í.H. Tolknað Í.H. Samþykkt: *Yv. Hauksson* Kennitala 110383-5339

MOSAR 16 Í LANDI STÓRAFLJÓTS
 BLÁSKÓGABYGGÐ
 LAGNIR
 GRUNNMYND GÖLFHITALAGNA
 SKÝRINGAR

Mkv. 1/50. Teikn. nr. 3-1.2. Vörk nr. 1255

Áritun: *S. S. S.* / hönnunarstjóra. Útgáfa: A. Dags: MAÍ '20