



**Skýringar**

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan útrínginn og að upptaki í tengibox.

Setja skal tvö virklása á hver samskytti. Steypustærir skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafhnábur skal vera af víðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og blískur skal vera 110cm.

Málmtránum rofa skal vera 13A og tengla 16A.

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofana.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grunn.

Vírar eru 1,5mm<sup>2</sup> í þvermáli, nema annars sé getið.

Stöðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við nærttgættákningar.

Öll rör í smáþennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

↕	Jarðtenging
↕↕	Tvöföldur tengill
↕↕↕	Einföldur tengill
↕↕↕↕	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
↕↕↕↕↕	Rofi
↕↕↕↕↕↕	Samrofi
↕↕↕↕↕↕↕	Tvöföldur rofi
↕↕↕↕↕↕↕↕	Krossrofi
●	brjásti-rofi/dimmer
●	brjásti-rofi m/jfsai
■	Tengill m/naturljfsai
×	Veggjfs
×	Lofthjfs
+	Háttalarotengill
+	Strimatengill
+	Lofthjfsatengill
+	Hræfiskjörjör
■	Tafla / málökassal
■	Reykakjörjör
□	Þjalla
□	Höndabóli
↕	Rör upp 6 næstu hæð
↕	Rör niður 6 næstu hæð
↕	Rör gegnum hæð
+	Hölogenijsfs í lofti
■	Hölogenijsfs í lofti

Breyting D	Dagsetning	Telknað	Sanþykkt		<b>R&amp;R</b> RAHFÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Svartibakki Ásahreppi Rangárþing Ytra Sökkulskaut	Blað 6/6	Samþykkt S.Á.P.	3925-19 25.1.2019 Harmað S.Á.P. Kvarði 150	Starð A1 Gerð Ötþáfa
Breyting C	Dagsetning	Telknað	Sanþykkt							
Breyting B	Dagsetning	Telknað	Sanþykkt							
Breyting A	Dagsetning	Telknað	Sanþykkt							