



Skýringar

Tengla sal saman tvö neðstu jörmin í sökkvæggnum allan útdrögninn og að upptaki í tengibox.

Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steypustærir skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Talla og raðbúnaður skal vera af víðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvotakúsi, vs og hlakur skal vera 110cm.

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A.

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofa.

Grennar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að toflu, en eru þá merktar viðkomandi toflu og grein.

Vitar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innmælingartekningar.

Öll rör í smáþænu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

- ⊕ Jörðtenging
- ⊕ Tvöfaldir tengill
- ⊕ Einfaldur tengill
- ⊕ Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
- ⊕ Rofi
- ⊕ Samrofi
- ⊕ Tvöfaldir rofi
- ⊕ Krossrofi
- Þrjústi-rofi/dimmar
- Þrjústi-rofi m/ljósi
- ⊕ Tengill m/neturiljósi
- ⊕ Veggiljósi
- ⊕ Loftiljósi
- ⊕ Hótarotengill
- ⊕ Símatengill
- ⊕ Loftnetatengill
- ⊕ Hreyflakynjari
- ⊕ Tofla / matokassi
- ⊕ Reykaskynjari
- ⊕ Bjöllu
- ⊕ Handboði
- ⊕ Rör upp ó næstu hæð
- ⊕ Rör niður ó næstu hæð
- ⊕ Rör gegnum hæð
- ⊕ Halogeniljósi í lofti
- ⊕ Halogeniljósi í lofti

3231-19