

SKÝRINGAR

STEINSTEYPA GÆDAKRÖFUR – STADLAR

UM STEINSTEYPU GILDA ÁKVÆÐI FS ENV 206.
 STEYPUFLOKKAR Í EINSTÖKUM BYGGINGARHLUTUM:
 1) UNDIRSTÖÐUR:, SÖKKLAR C250, SEMENTSMAGN A.M.K. 300 Kg/m³

FRAMLEIDSLUKRÖFUR:
 V/S-TALA < 0.5
 LOFTINNIHALD STEYPU 6-8 % (EFTIR DÆLINGU)
 SIGMÁL STEYPU 50 - 80 mm
 HÁMARKS KORNASTÆRD 32 mm (d max)
 FRAMKVÆMDAFLOKKUR B

STEYPUHULA Á JÁRNUM 40mm

TRÉVIRKI GÆDAFLOKKAR – TIMBURGÆÐI

BURDARVIÐIR SKULU VERA AF GÆDAFLOKKUM K18 EDA BETRA NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á TEIKNINGUM. LÍMTRÉ SKAL VERA L40.

TIMBUR UTANHÚSS, INNSTEYPT EDA BOLTAD Á STEIN SKAL FÚAVARID MED TVEIMUR UMFERÐUM AF VIDURKENNDU FÚAVARNAREFNI GAGNFÚAVARID MED A-VÖRN.


ÞAR SEM TIMBUR LEGGST AD STEINSTEYPU EDA STEYPIST INN, SKAL SETJA ASFALTPAPPA MILLI STEINS OG TRÉS.

FESTIJÁRN, NAGLAR, BOLTAR, SKRÚFUR

STÁLGÆÐI Í TIMBURFESTINGUM SKULU A.M.K. VERA ST37-2 SKV. DIN 17100. ALLAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERADAR EDA SÍNKHÚÐADAR.

ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR Í GAGNVARID TIMBUR SKULU VERA HEITGALVANISERUD EDA RYÐFRÍ.

EKKI MÁ NOTA SAMAN RYÐFRÝA NAGLA OG GALVANISERUD FESTIJÁRN

NR:	DAGS	BREYTING	AF
Bölti ehf LYNGHEIDI 23, 810 HVERAGERDI. S 8629329 KT. 490103-2280			
BREKKUHEIÐI 26, BLÁSKÓGARBYGGÐ			KVARDI: 1:20
SUMARHÚS STEYPTAR UNDIRSTÖÐUR, SNID OG SKÝR.			REIKN: SPJ
			TEIKN: SPJ
			DAGS: 25.06.07
SAMP.			Kt. 100745-2280 NR: 07020-B2