



VERKFRÆÐISTOFA ÁRBORGAR

miðvikudagur, 21. maí 2008


Helgi Kjartansson
Byggingafulltrúi Uppsveita Árnassýslu og Flóahrepps
Dalbraut 12 840 Laugarvatn

Vegna: Bæjarholt 5,7,9 og 11

Skv. kröfum sem koma fram á burðarvirkjauppdráttum fyrir ofangreindar byggingar er lágmarksgildi á E2 100 MPa. Þar sem um léttar byggingar er að ræða hefur undirritaður endurskoðað kröfurnar m.t.t. plötuprófs sem framkvæmt var að Verkfræðistofu F.H.G þann 19 maí 2008.

Niðurstaðan er sú að lágmarksgildið E2 er lækkað niður í 80 MPa, ekki er talin þörf á að breyta uppdráttum fyrir ofangreindar byggingar vegna þessa.

F.h. Verkfræðistofu Árborgar ehf


Jóhann Ágústsson
020365-5799