

HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÖR:	ALAGSSVÆÐI 1	2.1 kN/m²
VINDUR:	z=5.000 m	1.55 kN/m²
NOTLÁG:	GÖLFPLATA Í IBÚÐ	1.5 kN/m²
	GÖLFPLATA Í BILSKUR	3.0 kN/m²
EIGINÞYNGD:	ÞAK	0.6 kN/m²
	STEYPA	25 kN/m²

MEKINGAR

SNID: NÚMÉR SNIDS

DEILI: NÚMÉR DEILIS

DEILI: MKV

X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER TEKID
Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER SYNT

ATH. ALLIR SÖKKULVEGGJUR ERU 200 mm BREIDIR NEMA ANNAD SÉ MÆLSETT.

GÖT Í SÖKKULVEGGJUM OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM: SJA TEIKN. 520

FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ REGLUR VÍÐKOMANDI RAÐVEITU.

ÖLL MÁL Í mm.


0.00
120-140 ÞYKKT PLÖTU

GRUNDUN

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN BURDARHEFAN BÖTN, ÞAD ER KLÖPP EDA FROSTFRITT EFNÍ MED GRÖFLEIKA SEM SVARAR TIL MALAREFNIS EDA GRÖFARA, SAMBÆRILEGT EFNÍ LAGT OFAN Á KLÖPPINA, BLEYTT HÉFLEIGA OG ÞJAPPAD. ÞJÖPPUNIN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: (MÍÐAD VÍÐ PLÖTUÞRUF): E2 ≥ 100 MPa E2/E1 ≤ 2.5

TIL VÍÐMÍÐUNAR:

TÆKI:	LAGÞYKKT	FJ. YFIRF.
5.0 tn VÍBRÓVALTARI	0.4 m	6
0.5 tn VÍBRÓPLATA	0.3 m	4
0.3 tn VÍBRÓPLATA	0.2 m	4



GRUNDUN MKV. 1:50

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKYRNINGAR
1	04.08.2006	J.Á.	FRUMGÖTGAFA

VERKFRÆÐISTOFA ARBORGAR ehf.
AUSTURVEG 68 800 SELFOSS
Sími 480 480 FAX 482 3851
www.vekf.org.is vekf@vekf.org.is

BÆJARHOLT 11, LAUGARÁSI

GRUNNMÝND SÖKKLA MKV: 1:50

SNID MKV: 1:20

SKÝRINGAR MKV:

HANNA: JÓHANN ÁGÓSTSSON TEIKNAD: JÓHANN ÁGÓSTSSON
VERNUMÉR: 0536 SKYRNINGAR: 0536-120-U1

DAGSETNING: 04.08.2006 TEIKNING NÚMÉR: 120

020365-5799

ÚTPRENTAD: 4.8.2006 17:07:59
SÍÐAST VISTAD: 4.8.2006 17:07:59