

Uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur

Laugarvatn

ÖRYGGISÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Efsti-Dalur 2-mhl17**

Landnúmer: **167631**

Matshluti: **17**

Skýring:

Lóðahafi: **Snæbjörn Sigurðsson**

Byggingastjóri hússins: **0810703509 Pálmi Pálsson**

Meistarar hússins: **0810703509 Pálmi Pálsson** Húsasmiðameistar

Dagsetning stöðuúttektar: **22/05/2013**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Fulltrúi slökkviliðs, Byggingastjóri, Húseigandi**

Staða framkvæmda: **Húsið er að mestu fullfrágangið. Eftir er lokafrágangur á nokkrum stöðum.**

Úrbætur: **Gerðar eru eftirfarandi athugasemdir: Vantar loftræstingu úr ræstigeymslu á 1. hæð. Ræstigeymsla er ekki staðsett skv. teikningu. Vantar NF og að bæta frágang við op milli hæða í ræstigeymslu á 2. hæð. Vantar viftu í loftræstistokk af VS fatlaðra á 2. hæð Stigi við flóttaleið úr sal á 2. hæð er ekki í lagi. Breyta þarf stiganum þannig að hann uppfylli ákvæði byggingarreglugerðar nr. 441/1998. Eftir er að setja slökkvikerfi í háf í eldhúsi sbr. samþykktu aðaluppdrætti.**

Frestur til úrbóta: **31/08/2013**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 23/05/2013

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi

Fulltrúi slökkviliðs