

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grimsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Bláskógaveita

LOKAÚTTEKTARVOTTORÐ

Skv. 36. gr. laga nr. 160/2010

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Eign: | Selhólsbraut 1 |
| Landnúmer: | 201566 |
| Matshluti: | 01 |
| Skýring: | Sumarbústaður |
| Húseigandi: | 2810685209 Ingólfur Einarsson |
| Byggingastjóri hússins | 0512427699 Einar Einarsson |
| Dagsetning lokaúttektar: | 18/09/2014 |

Viðstaddir lokaúttektar: Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri,

Við lokaúttekt lagði byggingastjóri hússins fram eftirfarandi gögn:

- Staðfesting löggildingarstofu um að rafvirkjameistari hafi tilkynnt til hennar að raforkuvirki byggingarinnar sé tilbúið til úttekta, eða eftir atvikum leggi fram úttektarskýrslu.
- Yfirlýsingu frá pípulagningarmeistara um að hitakerfi hafi verið stillt samkvæmt hönnunarforskrift og stýritæki séu virk.

Úrbætur: Eftir er að ganga frá gas-lögn frá eldavél og út úr húsi. (er í vinnslu)

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 26/09/2014

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi

Fulltrúi slökkviliðs