



GRUNNMYND SPERRA OG VEGGEINGA
Mkv: 1/50

TIMBUR

EFNISGÆÐI

ALLAR SPERRUR OG EFNÍ Í GRINDUR ERU TÍ OG RAKAFL. IÚ
ALLUR SAUMUR Í BURÐARVIRKI OG KLÆÐNINGAR SKAL VERA GALVANHÚÐADUR

SPERRUR

ALLAR ÓNEFNÐAR SPERRUR YFIR ERU 45*223 OG FESTAST VIÐ
GRINDUR MEÐ BMF 105*105*105*2 VINKLUM ÁN STYRKINGAR BEGGJA VEGNA

ALLT EFNÍ Í VEGGGRINDUR SKAL VERA 45X148

Þakfestingar

Negling á borðaklæðningu og bárustáli

BORÐAKLÆDNING SKAL VERA 1**6" (25 * 150) OG SKAL NEGLA
4 STK 3" GALVINSERADAN SAUM Á FJÓGUÐUR FREMSTU BORD HLÍÐA
ÞAR FYRIR OFAN SKAL NEGLA MEÐ 3 STK. 3"SAUM.
BÁRUSTÁL SKAL NEGLA Í ADRAHVERJA HÁBÁRU NEMA VIÐ ÞAKBRÚNIR
700 MM INNÁ ÞAKI, ÞAR SKAL NEGLA Í HVERJA HÁBÁRU.
FJARÐLÆGD MILLI NAGLARADA SKAL VERA MEST 700 MM. Á HLÍÐAR-
SAMSKYTTUM PLATNA SKAL SETJA INN AUKA NAGLA Á MILLI NAGLARADA.
ÞEGAR NEGLT ER Í HVERJA HÁBÁRU SKAL VERA 150 MM Á MILLI NAGLA
SVO ÞEIR LENDI Í SITTHVORU BORDI ÞAKKLÆDNINGARINNAR. FYLGJAST
SKAL VANDLEGA MEÐ AD NEGLING SÉ EKKI TÆPT Í BORDI.
NOTA SKAL KAMBSAUM 40/80 VIÐ NEGLINGU BÁRUSTÁLS.
FRAMANGREIND NEGLING GILDIR AÐEINS UM VENJULEGA BORDA-
KLÆDNINGU (25 * 150)

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í mm

SAMHLÍÐA SMÍÐI SKAL SANNFÆRA ALLAR MÁLSETNINGAR

Samþykkt
27 MAJ 2008
JKK
Byggingarfulltrúi uppsveita Amessýslu

C:			
B:			
A:			
nr.	Dags.	Af.	Breyting
Frumstærð blaðs A2			
AL - HÖNNUN EHF			
c/o Runólfur Þ. Sigurðsson Byggingateknif B.Sc. Skólbraut 30, 300 Akranesi Kt: 090157-2489 S: 431-3441 ; 862-9933 ; Fax 431-3442 Netfang: runolfur@al-honnun.is			
Verkhelti EINBYLISHÚS, BURÐARÞOL MÍÐHÚS II			
Verkheltur: GRUNNMYND VEGGJA OG SPERRA			
Dags. 02.11.07	Nr. 07104	204	
Hannað: R.Þ.S.	Teikn: R.Þ.S.	Ath:	Mkv: 1:50
Samþ. <i>R.Þ.S.</i>			kt: 090157-2489