


KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- ▶ RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÜLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÉLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÉLIR
- 7. HITAMÉLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÖTÞRÝSTILOKI (T.d. Danfoss AVDA20)
- 11. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 0-30°C)
- 12. ÞRÝSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER DN25 MAPRESS RYDFRITT
- 14. HITASTYRDUR LOKI (T.D. DANFOSS AVTB20 20-60°C)
- 15. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER DN20 MAPRESS RYDFRITT
- 16. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 17. ÁLAGSSTYRD DÆLA 1,0 l/sek
- 18. MÖTORLOKI, TENGDUR VID LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI

ÚTGÁFUFERLI			
ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
1	04.08.2006	J.Á.	FRUMÚTGAFA


VERKFAEÐISTOFA ARKÍTEKTAR ehf.
 AUSTURVEGI 89 800 SELFOSSI
 SMÍ 490 FAX 492 381
 www.verkfaedi.is verkf@verkfaedi.is

BÆJARHOLT 11, LAUGARÁSI
 LAGNIR
 KERFISMYND MVA: 1:50
 SKÝRINGAR MVA:

HANND: GÍSLI RAFN GYLFASSON TEKND: GÍSLI RAFN GYLFASSON
 VERKNUMER: 0536 SKOÐARNUMER: 0536-560-U1
 DAGSETNING: 04.08.2006 TEKNING NÚMÉR: 561

020365-5799