



ÞAKPLAN - 1:50

*Matt  
1/10  
Rann Sævarsson*

Skýringar

Burðarviðir eru úr húsburru efni í flokki T1, nema þakbitar í kraftsperrum eru úr flokki T2 (skv. INSTA 142).  
 Nota skal 20mm krossvið til að laska og festa sperrur saman.  
 Krossviður skal negldur á staðir í rakapólið lífm með saum N25/55 c/c 100mm á jöðrum en c/c 150 á miðju.  
 Miða skal við að bil milli kraftsperra sé c/c 900mm en c/c 600mm annars staðar.  
 Þar sem timbur leggst að steinsteypu, komi asfaltþappi milli trés og steins.  
 Borðaklæðning, 25x150 skal neglast með fjörum 75mm heitgalvaníseruðum nöglum í hverja sperra. Samskeyti mega ekki vera fleiri en þrjú á sama stað og sex borðaraðir á milli samskeyta. Þakstál neglist með 60mm ryðfríum kambsaum (ath. að naglar hafi stáli) Nota skal nagla sem framleiðandi og söluaðili mæla með. Bil milli naglaraða sé mest 60cm mælt hallandi eftir þaki. Við kjöl og rennu skal setja tvöfaldar naglaraðir (sem negla skal í sitt hvort borðið)

Aðaluppdrættir skulu hafðir til hlíðsjónar við smíði á þakvirki.

Allur frágangur, efni og smíði húsins skal vera samkvæmt byggingarreglugerð nr. 441/1998 með síðari tíma breytingum

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.



www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMPYKKT: *VERKÍS* Arni Sævarsson 150773-555

2012-09-28 VERKTEIKNING JSæ/Sæ/Ar/GIOB ArG

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RYNT SAMÞ

RÁÐAGERÐI - ÁSAHREPPI  
 ÍBÚÐARHÚS  
 BURÐARVIRKI - ÞAK  
 YFIRLITSMYND  
 SKÝRINGAR

VERKFANG 12007 TEIKNING C53.001 A

