


### GRUNNMYND NEUSLUVATNS 1:50




#### 3. VATNSLAGNIR

HEIMÆÐARPÍPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PEH-PLASTI. LAGNIR SKULU VERA ÚR AL-PEX PLASTLÖGNUM. LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD OG ÞOLA A.M.K. 70 °C HEITT VATN AÐ STAÐALDRI. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ PLASTDÚK. PÍPUR Í VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 100 MM YFIR GÓLFPLÖTU. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ HREINLÆTISTÆKI ERU 16 MM. VATNSLAGNIR TENGJAST INNTAKSGRIND

#### LEGA LAGNA:

- PU: PÍPA FER UPP
- PN: PÍPA FER NIÐUR
- VG: VIÐ GÓLF
- VL: VIÐ LOFT
- ÍR: Í RAUF
- IV: INNAN Í VEGG
- IE: INNAN Í EINANGRUN
- ÁV: Á VEGG
- ÍPL: Í PLÖTU
- UL: UNDIR LOFTI
- OL: OFAN Á MILLILOFTI
- YD: YFIR DYRUM

### GRUNNMYND OFNAKERFIS 1:50




#### TAFLA YFIR OFNA

OFN	LENGD MEST (mm)	HÆÐ MEST (mm)	AFKÖST HEILD (w)	ATHUGASEMDIR
1-01	1600	400	1613	
SAMTALS:			1613	

#### 4. HITALAGNIR

HITALAGNIR ERU SVARTAR STÁLPÍPUR. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ PLASTDÚK. PÍPUR Á VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 100 MM YFIR GÓLFPLÖTU. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR INN Á OFNA ERU 10 MM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLTVIRKUR OFNLOKI SKV. OFNASKRÁ. HITAKERFI MIDAST VIÐ EINANGRUN SKV. BYGGINGARREGLUGERÐ OG TVÖFALT GLER Í ÖLLUM GLUGGUM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLTVIRKUR OFNLOKI SKV. OFNATÖFLU.



Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.  
Dalvegur 18, 201 Kópavogur  
Sími 534-8815 Farsími 897-8132  
e-mail: haukur@vha.is  
Kennitala: 560600-3050

Hannað Teiknað Samþykkt:  
H.Á. Í.H. Kennitala 301255-4629

HESTHEIMAR, SMÁHÝSI NR.1. MATSHLUTI 06  
ÁSAHREPPI

LAGNIR  
GRUNNMYND NEUSLUVATNS OG OFNAKERFIS  
SKÝRINGAR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.1 Verk nr. 1215

Áritun samræmingarhönnuðar: Útgáfa Dags. A NOV 09