



ALMENNT

- 0.00 Tákna hæð í sniðmynd
- 0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
- Járnstærðir eru í mm
- Tímburstærðir eru í mm
- Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

Leyft álag á grunn.....: - MN/m²
 Snjódalag.....: 1,01 KN/m²
 Vinddalag.....: 1,98 KN/m²
 Notdalag.....: - KN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFESTINGAR

Limtré skal vera í gæðaflokki GL30c Samkvæmt ÍST EN 14080:2013 Limflokki U (vatnsheili) Aðrir burðarvirðir skulu ekki vera lakari en C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009 Stálgæði í sérsmiðuðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004 Stálgæði í boltum og teinum er ISO 8.8 Stálgæði í borðboltum ISO 4.6 nema annað sé tekið fram.

Fúavirja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.

Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3xd og þykkt 0,3xd (d er þvermál bolta)

Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Innsteyptar festingar
 Vanda skal frágang og staðsetningu innsteypta festinga. Ath. að hreinsa steypuleifar af festingum þegar steypuvinnu er lokið.

Nákvæmniskröfur við staðsetningu festinga
 Staðsetning í hæð og í pláni +/- 5mm
 Innbyrðis afstaða innsteypta bolta +/- 1mm

Skýringar fyrir stálfestingar
 Öll mál eru í mm
 Stálgæði í sérsmiðuðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004
 Leyflig þölvik í smíði platna og staðsetningu boltagata er +/- 1 mm
 Suður skulu heilsjóðast með a>= 5 mm nema annað sé tekið fram
 Allt stál skal galvanhúðað að smíði lokinni

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉ VIRNET EHF.

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af
		MKV. 1:100 á A1	DAGS. 22.05.2014
Byggingadeild - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur kt. 440510-1160 - Sími: 412 5300		VERKNR. BI	ÚTGÁFA NR. 1
HEITI VERKS: Íþróttahús Flúðum - viðb.		REIKN. BI	YFIRF. NR. TEIKNINGAR
HEITI TEIKNINGAR Grunnmynd		NAFN HÖNNUÐAR Bjarni Ingibergsson byggingateknifræðingur B.Sc. kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevirnet.is	
		301	
		ÁRITUN HÖNNUÐAR 	DAGS. ÁRITUNAR 22.05.2014
		ÁRITUN SAMRÆM.HÖNNUÐAR	DAGS. ÁRITUNAR