

Grunnmynd súlur
M 1:50

SKÝRINGAR

ÁLAGSFORSENDUR:
 SNJÓR: -ÁLAGSSVÆÐI 1 Sk = 2,10 kN/m²
 Sk₁ = 1,01 kN/m²
 VINDUR: -z=4.500m q₀ = 1,87 kN/m²

NOTÁLAG:
 -GÓLFPLATA Í ÍBÚÐ 2.0 kN/m
 -GÓLFPLATA Í BILSKÚR 2.5 kN/m

EIGINÞYNGD:
 -ÞAK 0.6 kN/m²
 -STEYPA 25 kN/m³
 -ÚTVEGGIR 1.0 kN/m

GRUNDUN
 GRAFA/BORA SKAL FYRIR UNDISTÖÐUSÚLUM NIDUR Á FASTA BURÐARHÆFA UNDIRSTÖÐU, KLÖPP, SANDSTEIN EDA HRAUN. BYGGINGIN MUN HVÍLA Á 250mm JÄRNBENTURM STEINSTEYPTUM SÚLUM SEM STEYPTAR ERU Á STADNUM Í MÓT UR BLIKKHÓLKUM EDA ÖÐRU SAMBÆRILEGU. EFTIR AD STEYPA Í SÚLUM HEFUR NÁÐ FULLRI HÖRDNUN, A.M.K. 28 DAGAR SKAL GANGA UR SKUGGA UM BURÐARGETU SÚLNA OG UNDIRSTADNA MED ÞVI AD PRÓFA HVERJA SÚLU MED 100 KN (10 tonn) ÁLAGI EF SÚLA HELDUR EKKI ÞESSU ÁLAGI ÞARF AD ENDURSKODA GRUNDUNARFORSENDUR UNDIR SÖKKUL SKAL JARÐVEGSSKIPTA MED ca. 50cm ÞYKKUM GRÚSARÞUDA. INNI SÖKKUL SKAL FYLLA MED GRÚS.


STEINSTEYPA
 STEYPA Í SÚLUM ER C30/37 MED A.M.K. 330 Kg SEMENT Í M³. STEYPA Í SÖKKLUM OG PLÖTU ER C25/30 MED A.M.K. 300 Kg SEMENT Í M³.
 LOFTINNIHALD STEYPU : 6-8 %
 V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b) : < 0.55
 SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm
 MESTA STEINASTÆRD : 32 mm
 TITRA SKAL ALLA STEYPU.

STEYPUHULA Á JÄRNUM
 GILDIN EIGA VID UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÄRNA.

	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÚLUR
INNANHÜSS	15	20	20	20
UTANHÜSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AD JÖRD	50	50	50	50


STEYPUSTYRKARSTÁL

STÁLGÆÐI:
 K - KAMBSTÁL fyk = 500 Mpa
 BEYGING STÁLS
 d = ALLIR SVERLEIKAR
 SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT EFTIRFARANDI:
 ÞVERMÁL STÁLS, d í mm 10 12 16
 SKEYTILENGD í mm 500 600 800
 LÆRÉTT JÄRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.




GÖT Í SÖKKULVEGGJUM OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM: SJÁ LAGNATEIKNINGAR.

FRÁGANUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÆMI VID REGLUR VIÐKOMANDI RAFVEITU.



MÁL ERU Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.



ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUERILL HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF
 Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 8900, Fax: 482 3914, Netf: verkfr@verksud.is

Vinaminni
 Flúðir
 Íbúðarhús, Viðbygging
 Burðarvirki
 Undirstöður, súlur
 Grunnmynd

TEIKNINUMER	BLADSTÆRD	HANNAÐ:	GH
12028	A2	TEIKNAD:	EBB
211		YFIRFARID:	GH
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
25.04.2012	1:50	A	

SAMPYKKT: Guðmundur Hjaltason 070966-5579