



STÁLRAMMI Í MIÐJU

STÁLVIKRI:

Stálgæði, suðuvinna og ryðvörn.

Stál skal vera af gæðaflokki S235JRG2 samkvæmt IST/EN 100025+A1 nema annað sé tekið fram á teikningum.

Rafsuðuvinna skal uppfylla skilyrði í DS316. Rafsuður skulu vera í flokki C samkvæmt IST/EN 25817.

Suðumenn skulu hafa gild réttindi frá Iðntæknistofnun Íslands og hafa hæfnispróf samkvæmt IST-287-1.

Allt stál skal ryðverja og mála samkvæmt nánari fyrirmælum á teikningum.

Breytingar:	
	HÚSEY Tækni- og verkfræðisgjafi. SELFOSSI
Væðing:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@intnet.is
Áb.m. og réttindi ©:	Samúel Smári Hreggviðsson, byggingatæknifræðingur, M.T.F.I. Kl.: 200752-4659
Vidfangsefni:	STANGARLÆKUR 2, Grímsnes- og Grafningshreppur
Verkið:	STÁLGRINDARHÚS, Hesthús, Burburvirki, stálrammar
Mælikvæði:	1:20
Tekni-/Reikni:	ssh
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, í júlí 2009
Samþykkt:	
Verknúmer:	09-630
Teikn.nr.:	2-04

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 2-01.