



ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarvirki skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límitré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Krossvirki skal vera minnst 5 laga grenikrossvirki (WBP). Rakastigi í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja alfaltappa.

ALMENNAR SKÝRINGAR - ÞAKVIRKI:
Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfritt.

Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70, minnst 3 stk. í sperru/borð. Á 1 m svæði frá þakbrúnum skal nepla borð við sperru með 4 stk. saum 31/70. Ekki skal skeyta tvö borð hlíf við hlíf á sömu sperru og ekki skal skeyta meira en þrjú borð á sömu sperru.

FESTINGAR:
ADRAR FESTINGAR, SJÁ SÉRTEIKNINGAR.

Út	15.04.13	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
MÍÐTUN 20, 800 SELFÓSS. S: 482-1066
WWW.CEDRUS.IS SIMNET 113 S: 863-3004

ÁSBORGIR 21
801 Selfossi

Teiknúmer:
270-01

Burðarvirki:
Grunnmynd þakvirkis
Skýringar

Mælikvarði:
1:50

Hannað:	Gísli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning:	25.03.13	Verknúmer:	13 010
Ábyrgðarm. og réttthafi:	Valur Arnarson	Frumstærð:	A1