



ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum. Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja asfaltþappa.

GRINDUR:
Fótstykki: 45x145, gagnfúavarið.
Stoðir: 45x145
Toppstykki: 45x145
Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.
Öll samskeyti neglist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGJAGRINDUR:
9mm rakapólinn (WBP)
5 laga grenikrossviður, negldur í rakapólið lím með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:
Sjá sérteikningar.

STÁLVIKRI OG FESTINGAR
Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hliðsjónar. Allt stál utanhúss skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar. Ekki má nota saman ryðfría nagla og galvaniseruð festjárn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna skal uppfylla DS 316.

Ú1	15.07.13	GRG	Frumtúgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÐJÓNUSTA
MIDTÚN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1166
WWW.CEDRUS.IS @ SIMNET.IS S: 863-3004

Bíldsbrún 1, Grafningi
801 Selfossi
Einbýli, mhl. 01
Teiknínúmer:
210-01

Burðarvirki:
Grunnmynd veggja
Skýringar
Mælikvarði:
1:50

Hannað:	Gísli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning:	15.07.2013	Verknúmer:	12 013
Ábyrgðarm. og réttthafi:	Valur Arnarson	Frumstærð:	A2
			051073-5099