



TILVÍSANIR:
 SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 700.
 SJÁ GRUNNMYND HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA Á
 TEIKNINGU NR. 801.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			



ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SIMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjófnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifröðingur innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

BORGARBRAUT 14
BORG GRÍMSNESI

Teikningarheiti: RÚMMYND HITA- OG
 NEYSLUVATNSLAGNA
 OFNATAFLA

Dags. 26.08.1999 Kvæði 1:50

Hannað þF Teiknað VÖJ Samp.

Verknr. 99-825 Teikn.nr. 802 Breyt.nr.

OFNATAFLA ΔT=40°C

Ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stútar	ofnlöki	valdir ofnar
101	ANDDYRI	590	600 x 800	A-B	FJVR	
102	SKÁLI	1020	600 x 1000	A-D	RA2000	
103	BADHERBERGI	960	600 x 600	A-B	FJVR	
104	ÞVOTTAH.	480	600 x 600	A-B	FJVR	
105	GEYMSLA	480	600 x 600	A-B	FJVR	
106	FATAHERGBERGI	480	500 x 400	C-D	RA2000	
107	HJÓNAHERB.	1110	600 x 1000	A-D	RA2000	
108	HERBERGI	890	600 x 1000	A-D	RA2000	
109	HERBERGI	890	600 x 1000	A-D	RA2000	
110	STOFA	1530	400 x 1700	C-B	RA2000	
111	STOFA	1530	400 x 1700	A-D	RA2000	

SAMTALS: 9960 Valda ofna skal bera undir hönnuð áður en smíði hefst