
86°
92°
Þakfrágangur samkvæmt fyrirmæli um frágang/aðr.
rúnuð sjávarmöl þykkt ags 80 – 100mm á jaðarsvæðum
steinastærð 40–80mm (völustein.)
Þakdúkur þrótan g 1,5mm (uv þolin og flípafestur dúkur þar sem hann er óvarin)
glerfilt
frauðplast 24kg/m3 50mm
frauðplast 16kg/m3 130–350mm sniðskorið
(halli að niðurfalli 1:50)
Polyast þétt limt á samskeytum
steypt plata.
Allur frágangur á þaki og niðurföllum stúr vegg
skal unnin af sérhæfðum stafsmönnum, og samkvæmt
leiðbeiningum framleiðanda
Zink klæddur krossviðshnottur.
20mm krossviðsplata fest niður með
riðfríum reknöglum með 2–3mm millibili innbyrðis.
Zink álöfelis (590mm)
Zink krækjulistar á krossvið (95mm)
270
135
200
565
Þakdúkur látin ná undir hatt
Neyðar yfirfall
75mm víðfeðmt rör
við hvert niðurfall,
sem nær út úr aðal-
dúkrör sem skal soðið
við þakdúk.
3gr. mál 1:
Rist og 100mm niðurfall
frá þakdúks framleiðanda
dúkur soðinn við rist flans
UV þolin dúkur
flípafestur
halli að niðurfalli 1:50
Óretnar einangrun
zink niðurfa 100mm
steðjaðar lengdir 3000mm
einangrun 24kg/m3
sniðskorin
einangrun
16 kg/m3
UV þolið kítti
riðfrítt niðurfall 2% halli.
ytri festing
100mm
100
múrhúð og steining
100
200
100
20
1. ÞAKKANTUR
1:5
20
200
100
múrhúð og steining
Þéttilisti úr gúmmíblöndu
Þéttilisti úr gúmmíblöndu
Þéttilisti úr gúmmíblöndu