



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðsior þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:

PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm.

Ómásettar pípur eru Ø15mm.

Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfrítt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar

EV: Eldhúsvaskur BK: Bæðkar

VS: Vatnssalemi SB: Steypibað

UPV: Uppþvottavél

Kalt vatn: _____

Heitt vatn: _____

A			
Br.	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:

Borgarbraut 5
Grímsnesi

Teikn nr:
530-01

Lagnir
Neysluvatnslagnir

Frumstærð:
A2

Dags: 15. júní 2006 MKV: 1:50 Hann: ÞH

Samb: *[Signature]* 020162-3099 V.nr05 152 Teikn: ÞH

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.

AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS