



- ⊕ Jarðfening
- ⊕ Tvöfaldur tengill
- ⊕ Einfaldur tengill
- ⊕ Rofi
- ⊕ Veggljós
- ⊕ Loftljós
- ⊕ Samrofi
- ⊕² Tvöfaldur rofi
- ⊕ Loftnetstengill
- ⊕ Tafla / málakassi
- ⊕ Krossrofi
- ⊕ Símatengill
- ⊕ Hreyfiskynjari
- ⊕ Reyfiskynjari
- ⊕ Bjalla
- ⊕ Handboði
- ⊕ Drýstirofi
- ⊕ Ljósdeyfir
- ⊕ Rör upp á næstu hæð
- ⊕ Rör niður á næstu hæð
- ⊕ Rör gegnum hæð
- ⊕ Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)

Alf Pásson

ALMENNAR SKÝRINGAR
 Hæð rofa skal vera 110 cm.
 Hæð tengla skal vera 20 cm.
 Málstraumur rofa skal vera 10 A.
 Málstraumur tengla skal vera 16 A.
 Pípur séu 16 mm og vír 1,5 mm.
 Tenglar merktir v/l skulu vera við loft.
 Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglum
 Rafmagnseffirlits Ríkisins.

RAFLAGNATEIKNINGAR
 ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSINFRÆÐINGUR
 EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
 NETFANG: rafteikn@selfoss.is FAX 482 3366



SLÓÐ	C:\Verk\SUMARHUS\Brekkur 10\Raflögn-1552.dwg			ÚTPRENTAD:	
TEIKNAD	Þór	ÚTGÁFA	TEIKNING STOFNÚB	10 apríl 2010	3.3.2011 08:48:09
YFIRFARID	Þór	SÍBAST VISTAD	3.3.2011 08:44:21	<i>Þór Stefánsson 2112615741</i>	
KENNITALA: 211261-3749		SAMPYKKT			

VERKHEITI: **Brekkur 10, Grímsnesi**
 VERKHLUTI: **Einlínnumynd og skýringar**

KVARDI Enginn
 BLAÐ 2 af 4
 VERKNUMER: 1552-2010-010