



## Skýringar

Lögnin skal vera hólkurð pípulögnd. Frágangur allur skal vera vandaður og vel frá gengin í samræmi við staðla og reglugerðarákvæði. Allt efni skal vera innfelt raðefni og tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósalögnd nema þegar um tækjatengla er að ræða. Rör skulu vera 16mm í ljós og tenglalögnum og 20mm í öllum smásennulögnum það er síma, loftnets og eldvarnarkerfi. Ídregin vír skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv, stöðulum og reglugerðarákvæðum. Gangi skal frá dósum pannig að þær nemi við ystu brún klæðningar. Ef tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort hagkvæmara / smekklegra er að hafa þær lárettar eða löðréttar sérstaklega þar sem rofi og tengill eru í sömu hæð.

Greinatafla T1 skal vera innfeld í vegg og rör frá þeim skulu vera inn í vegg. Smáspennutafla T2 skal vera innfeld. Loftnets og símalagnir skulu lagðar í smásennutöflu T2 og deilt út frá henni. Reykskynjarar skulu sam tengdir af 24 volta, BRK 2002 Race gerð eða samsvarandi. Reykskynjurum, skal koma haganlega fyrir.

Hæð rofa 110sm  
Hæð tengla 25sm  
Hæð tengils f/eldavél 20sm  
Hæð tengils f/uppvöskunarvél 50sm  
Hæð tengils f/ísskáp 20sm  
Hæð tengils f/orbylgjuofn 200sm  
Hæð tengils úti 180 sm  
Hæð veggjósa á baði 210sm  
Hæð veggjóss 25sm  
Hæð veggjóss við rúm í samráði við húsráðanda  
Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

<b>Rafbær</b> Hönnunar og ráðgjafþjónusta	
Sólvallagötu 8, 230 Reykjavík Sími 694-7299	
Veffang: <a href="http://www.rafbær.is">www.rafbær.is</a> NETFANG: <a href="mailto:rafbær@rafbær.is">rafbær@rafbær.is</a>	
<b>DVERGAHRAUN 15 GRÍMSNESI</b>	
<b>TAFLA OG SKÝRINGAR</b>	
HANNAÐ.: JPS	VERKNR.:
TEIKNAÐ.: JPS	TEIKNING NR.: R04
DAGS.: JÚLÍ 2010	KVARÐI.: 1:50
BLÆÐSTAÐIÐ.: A2	
BREYTTI:	
<i>Jón Pálmi Skarphéðinsson</i>	
NAFN HÖNNUÐAR: JÓN PÁLMI SKARPHÉÐINSSON	
RAFRÆÐINGUR OG LÖGBILTUR HÖNNUÐUR	
KENNITALA HÖNNUÐAR: 201045-7899	