



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting	Teikn nr.
(A)				161
(B)				
Sólbrekka 1 (Í landi Syðri-Brúar) 801 Selfoss				Frumstærð: A2
Burðarvirki Grunnmynd sökla og snið				
Dags:	08-07-05	Skv.:	1:50/20	Hann: HJK
Samþ.		020162-3099	V.nr: 04 018	Teikn: HJK

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS