



**Skýringar:**  
 Álagsforsendur miðast við ÍST 12 1989 / 3. útg.  
 Snjóálag 1,8 KN/m<sup>2</sup>  
 Vindálag 1,4 KN/m<sup>2</sup>  
 Notálag 1,5 KN/m<sup>2</sup>

**Burðarvirki:**  
 Allt timbur í burðarvirki skal vera í styrkleikaflokki DK 18 skv. ÍST-DS 413 4. útg. Öll festjárn skulu vera heitgalvanhúðuð, nema annars sé getið.  
 Vindstífing útveggja er tekin upp með 12 mm krossvið. Negling 3,1x70 mm ríflaður saumur c/c 150 mm í stoðir, yfir- og undirstykkir og öll lausholt. Á útliti útveggjagrinda er vindstífing merkt með brotalínunum í kross.

**VERKHEITI:** SUMARHÚS LÓÐ NR. 18 GUFUNESSUND HRAUNBORGUM GRÍMSN.  
**VERKHLUTI:** BURÐARVIRKI - UNDIRSTÖÐUR, GÓLF- OG ÚTVEGGJAGRINDUR  
**VERKBÁTTUR:** GRUNNMYND, SNIÐ OG ÚTLIT  
**VERKNR.:** TEIKN. NR.: 201 DAGS.: APRÍL 1998  
**HANNAÐ:** HS TEIKNAD: HS MÆLIKV.: 1:50, 1:5  
 HALLDÓR STEFÁNSSON  
 Byggingatæknifræðingur FTPÍ  
 JÓRUNDARHOLTÍ 121  
 AKRANESI S. 431 3100

*Handwritten signature*