



MÖTTEKID
23 JULI 2009
C. Jónsson
Byggingafræðingur, Arnassælu og Flóth.

SKYRINGAR.
BURÐARVIRKI - TRÉVIRKI:

Berandi útveggir:
Tímbrigind í útveggjum er 48 x 148 mm þ.e. í öllum lóðréttum stöðum og láréttum reimum. Þó skal nota 48 x 122 mm efni í útveggi í útbyggingu. Blí á milli miðu stöða (m/m) sé ekki meira en 600 mm og þær skulu festar við reimar efst og neðst í vegg og yfir og undir gluggum með Bmf vinklum. Botnreimar útvegga skulu festar við gólfbita með Bmf festingum og tréskrúfum. Lausholt skal festa með Bmf vinklum við stöðir. Berandi útveggi skal heilklaeda með 15 mm krossvið. Krossvið skal skrúfa í grind með 4,5x50 mm ryðfríum skrúfum m/m 150mm. Að öðru leiti er vísað í teikningar.

Berandi innveggir:
Tímbrigind í útveggjum og berandi innvegg er 48 x 95 mm þ.e. í öllum lóðréttum stöðum og lausholtum. Blí á milli miðu stöða (m/m) sé ekki meira en 600 mm og þær skulu festar við reimar efst og neðst í vegg með Bmf vinklum. Botnreim innvegga skulu festa við gólfbita með Bmf festingum og tréskrúfum. Lausholt skal festa með Bmf vinklum við stöðir. Að öðru leiti er vísað í teikningar.

Efnisgæði:
Allt limtré skal vera a.m.k L40. Allar og stöðir skulu vera í burðarlokki K18 (T18). Krossviður skal vera í samræmi við DS/EN 636.

Boltar til festingar á timbri og stáli:
Allir boltar skulu vera heitgalvanhúðaðir og a.m.k. í styrkleikaflokki 4.6. Undir allar boltarar sem koma að tré skal setja skinnur sem eru breidd = 3x þvermál bolta og þykkt = þvermál bolta / 3.

Naglar:
Allur saumur skal vera heitgalvanhúðaður. Stærð á festingum, boltum sum, kemur fram á teikningum.

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAD SÉ TEKID
FRAM Á TEIKNINGU

**Hvítárbraut 53, Grímsnes - og
Grafningshreppi, 851 Selfoss**

Séruppdrættir.
Burðarþol.
Grunnmynd - burðarveggir.

Mkv.	1:50	Teikn. nr.	B05.
Dags.	21. nóv. 2009	Breytt dags.	
Teiknað.	SH.	Stærð teikn.	A2.

Sigurbjartur Halldórsson
byggingatæknifræðingur
kt. 230656-3479
Klettahrauni 9, 220 Hf.
Undirskrift: burðarþolshönnuðar.

Guðmundur Jónsson
byggingafræðingur BFI
kt. 041260-4839
Undirskrift: aðalhönnuðar.

Grunnmynd - burðarveggir.
Mkv. 1:50