

SAMÞYKKT

22 APR. 2013

Byggingafulltrúi uppsv. Ánessýslu og Flóahar.

**Byggingarlýsing:**

**STÆRÐIR:**

Landið: 1,0 hektari.  
Hús: 62.59 m<sup>2</sup>  
Verönd: 70.30 m<sup>2</sup>  
Skyggni til suðurs: 16.80 m<sup>2</sup>

**ALMENNT:**

Öll mál á teikningu eru í millimetrum (mm).  
Húsið skal vera timburhús og uppfylla kröfur íslensks staðals IST/DS423 um styrkleikaflokk k18  
Boltar og saumur skal vera galvaniseraður.

**ÚTVEGGIR:**

Útveggir hússins eru byggðir upp á hefðbundinn máta, stoðir 45x120mm og einangraðir með 120mm þéttull, klæddir að utan með krossvið og rakvarnarpappa ásamt standandi klæðningu sem fest er á lista. Að innanverðu eru veggir klæddir með paníllæðningu á rafmagnsgrind og 0,2mm rakavarnarlagi.

**ÞAK:**

Þak er klætt með 1.6" timbri á 45x145mm sperrur. Á klæðningu er klætt með þakjárnri á þakpappa. Þak skal einangra með 140mm þakull með vindpappa. Að innan eru loft klædd með paníllæðningu á rafmagnsgrind og 0.2mm rakavarnarlagi.

**MILLIVEGGIR:**


Allir milliveggir eru byggðir upp með trégrind, klæddir með panil og einangraðir með steinull og rakaplasti.

**UNDIRSTÖÐUR OG GÓLF:**

Undirstöður eru steinsteyptir 300mm hólkar styrktir með steypustyrktarstáli. Dregarar eru festir með galvaniseruðu flatjárnri. Dregarar skulu vera tveir samboltaðir 48x225mm. Ofan á dregara koma gólfbitar 45x200mm og á milli þeirra er tjörutex, 200mm þéttull ásamt rakaplasti. Ofan á gólfbita kemur 22mm nótaðar gólfspónarplötur.

Lóð 51

Sumarhús



Rotþró

Bílastæði

Vegur niður að húsi

Mkv 1:500

Hannað. shól  
Yfirfarð. shól  
Samþ. Sigurður H. Ólafsson, byggingar. BFÍ Kennit. 240268-5829

Aðalhönnuður. *Sigurður H. Ólafsson* *SAR*

BR-nr.	Dagsetning.	Skýring.
A	13.03.2013	Stækkun til austurs

Sumarhús Grímsnesi  
Hallkelshólum  
Lóð númer 51

AÐALUPPDRATTUR  
Afstöðumynd og byggingarlýsing  
Mkv 1:500

1301

Síðunúmer: 2 A

13. mars 2013