




311 GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA  
Mkv 1:50



311 SNID A  
Mkv 1:20



311 SNID B  
Mkv 1:20



311 FRÁGANGUR NEYSLUVATNS Í MILLIVEGG  
Mkv 1:20

SKÝRINGAR

VATNSLAGNIR:  
ÖLL PÍPUMÁL ERU Í mm.  
MÁLSETNINGAR ADALHÖNNUDAR GILDA VARDANDI  
STADSETNINGU MILLIVEGGJA OG HREINLETTISPEÐA.  
LAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI  
IDRATTARÖR ERU HD-polyeten EN ÍÐREGIN RÖR  
PEX m. SÚBERNSKAPU  
LAGNIR FRÁ TENGIKISTU AD TÆKJUM ERU  
Ø16x2.2 (REHAU RAUTTAN FLEX EDA SAMB) 1 25/20 HD  
NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL PRÝSTIÞRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI  
Í 3 KLST. VID 15 BAR. PRÝSTING OG MINNKA PRÝSTINGINN  
EFTIR 30 OG 60 MÍNÚTUR OG SVO EFTIR 3 KLST.

ALLT EFTIR SKAL VERA VOTTAD AF  
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGAÐNADARINS

SKAMMSTAFANIR:  
HL HANDLAUG  
SV SKOLVASKUR  
SB STEYPIBÁÐ  
BK BÍÐGAR  
EV ELDHÚSVASKUR  
VS VATNSSALERNI  
UV UPPVOTTAVÉL  
PV ÞVOTTAVÉL  
BR BRUNASLANGA  
SL SLÖNGULOKI  
LP LÖFTGUDAR (T.D. FLAMCO FLEXOFT)

ÞAR SEM LAGNIR KOMA UPP Í  
MÍÐJUM MILLIVEGG SKAL STYÐJAST  
VIÐ ADALUPPDRETTI ARKITEKTS AF  
STADSETNINGU MILLIVEGGJA OG MÁL  
SETNINGU Á TEIKNINGU. ÖLL MÁ ERU  
Í mm OG MÍÐAST VIÐ ÚTBRÚN SOKKLA

GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁÐSTAFANIR  
TIL VARNAR LÖGNUM ÞAR SEM ÞÆR  
LIGGJA UNDIR MILLIVEGGI

LÍNUGERDIR:  
--- KALT NEYSLUVATN  
- - - HEITT NEYSLUVATN

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTADI OG GRUNNRENNSLISGILDI,  $q_n$

TÆKI:		$q_n$		KALT VATN		HEITT VATN
TÁKN	HEITI TÆKIS	$q_n$ l/s	N ÞJÓLDI	SUMMA $q_n$	SUMMA $q_n$	
HL	HANDLAUG	0,1	1	0,1	0,1	
VS	VATNSSALERNI	0,1	1	0,1	0,1	
EV	ELDHÚSVASKUR	0,2	1	0,2	0,2	
UV	UPPVOTTAVÉL	0,2	1	0,2	0,2	
SV	SKOLVASKUR	0,2	1	0,2	0,2	
RV	RÆSTIVASKUR	0,2	1	0,2	0,2	
PV	ÞVOTTAVÉL	0,3	1	0,3	0,3	
SB	STURTA	0,2	1	0,2	0,2	
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDA $q_n$ l/s:				1,5	1,4	
MESTA SAMTÍMARENNSLI $q_n$ l/s:				0,5	0,5	

HÓLSBRAUT 20, GRÍMSNESI

LAGNIR Mkv  
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA 1:50  
SNID 1:20  
SKÝRINGAR

HANNAÐ: TEIKNAD: FRUMSTÆRD BLAÐS DAGS:  
BL BL A1 13 JÚLÍ 2006  
SLÓÐ Í GEYMSLU: VERKNR. BL.NR.  
06-04-029-31.dwg 06-03-029 311

HÖNNUÐUR: *Birgir Leó*  
Birgir Leó Ólafsson kt 200270 5179

SAMRÆMINGARADILI:  
VGS Selfossi

**VEX EHF**  
VERKFRÆDISTOFA  
EYRARVEGUR 32 800 ÁRBORG  
482 1400 vex@vex.is