



**ALMENNT:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum. Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

**TRÉVIRKI:**

Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Rakastíg í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávallt setja asfaltþappa.

**GRINDUR:**

Fótstykki: 45x145, gagnfúavandi.  
 Stoðir: 45x145  
 Veggglæggja: 45x145  
 Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.  
 Öll samskeyti neglíst með 4 stk. saum 38/100

**KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGJAGRINDUR:**

9mm rakapólinn (WBP) 5 laga gremikrossviður, neglður í rakapólið lím með GN 28/50 c/c 100

**STÁLVIRKI OG FESTINGAR**

Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hlíðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman ryðfrjá nagla og galvaniseruð festjárn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efniþykkt þeirra stálhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna skal uppfylla DS 316.

Útgefandi:	Útgefning:	Útgefning:	Útgefning:
Útgefning:	Útgefning:	Útgefning:	Útgefning:
Hrauntröð 46, Vaðnesi Grímsnes og grafningshreppi			Teiknúmer: <b>210-01</b>
Burdarvirki: Grunnmynd burðarveggja			Mælikvarði: 1:50
Skýringar			
Hannað: SSH		Teiknað: SSH	
Dagsetning: 05.12.12	Verkefni: 12018	Frumstærð: A2	
Ábyrgðarm. og réttthafi: <i>Sam-ll</i>			200752-4659