



MÖTTEKIÐ
 05 FEB. 2013
Clayson
 Byggingarfræðingur, Áttavíslysi og Floafr.

ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Allar pípur eru 16mm og vír 3x1,5mm².
2. Öll mál eru í mm frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.
3. Hæð rofa frá gólfi er 1100 mm.
4. Hæð tengla frá gólfi er 250 mm.
5. Hæð tengla í eldhúsi 1100 mm.
6. Hæð sjónvarpstengla (L) er 250 mm.
7. Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm).
8. Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
9. ----- Lagnir í gólfi.
10. Greinar eru ekki í öllum tilvikum síndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
11. Málhlutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
12. Öll tákni eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
13. Öll tákni eru samkvæmt staðli.
14. Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
15. Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum.

Nema annars sé getið

ALLAR NÁKVÆMNISMÆLINGAR SKULU GERÐAR Á TEIKNINGU ARKITEKTS.

MÍÐAÐ ER VIÐ AÐ HITANEMAR FYRIR GÓLFHITASTÝRINGU VERÐI ÞRÁÐLAUST.

FRAMFYLGJA SKAL ÍST 150:2002 OG TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM

Samræmingarhönnuður		
<i>Hanna Þorbjörg Þorvald</i> Dags. 1/2 2013		
Áritun Sérhönnuðar: Vilhjálmi Rist 301168-5199		
<i>Vilhjálmi Rist</i>		
301168-5199 Dags. 28.11.2012		
Útgáfufेरill		
Nr.	Dags.	Skýring
RAFLAUSNIR RAFVERKTAKAR Auðbrekku 17 200 Kópavogur GSM 898-5537 raflausnir@raflausnir.is		
Hannað	Teiknað	Rýni
VR	VR	EL
Verkheiti		
Kíðjberg 16 801 Selfoss		
Verkhliuti		
Raflagnir 1.hæð Almennar skýringar		
Dags.	Kvarði	Teikning nr.
28.11.2012	1:100 - 1:500	2