



ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en limtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja asfaltþappa.

GRINDUR:
Botnstykki: 45x195
Stoðir: 45x195
Toppstykki: 45x195
Millispil / lausholt: 45x195 c/c, sjá teikningu.
Öll samskeyti neglist með 4 stk. saum 38/100

KRÖSSVIÐUR UTAN Á VEGGIAGRINDUR:
9mm rakapólinn (WBP)
5 laga grenikrössviður, negldur í rakapólinn með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:
Sjá sérteikningar.

STÁLVIKI OG FESTINGAR:
Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hljóðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman ryðfria nagla og galvaniserað festijár. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stálhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna skal uppfylla DS 316.

Út:	10.10.12	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EITF.
TEKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
MHTUN 2D, 800 SELFOSS S: 482-1166
WWW.CEDRUS@SIMNEI.S S: 863-3004

KERHRAUN 26, Grímsnesi
801 Selfossi
Gestahús 36,0 m²

Teiknúmer:
210-01

Burðarvirki: Mælikvarði:
Grunnmynd veggja, veggjagrindur 1:50
Skýringar

Hannað:	Gísli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning:	10.10.2012	Verknúmer:	12 048
Frúmtærð:	A2	Frúmtærð:	A2
Ábyrgðarm. og réttihafi:	Valur Arnarson	VA	051073-5099