



su
h
5

SKÝRINGAR:

ALMENNT:

Pípusterðir eru í mm, hædatölur (kótar) í m, en önnur ónefnd mál í cm.
Stærðir á pípum er innra þvermál.
Uppgefnar hæðartölur (kótar) á lögn eru í rennslisbotni (þ.e. innri botn rörs.).
Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við holresareglugerð og íslenskan staðal IST 65 um frárennslislagnir.
Sé um útboðsverk að ræða vísat einnig til verklysingar.
Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum allar lagnir skal vera steinlaus sandur.
Til hliðar við og ofan við jarðvatnslagnir komi drenmöl (þ.e. steinastærð 0.5-2.5 cm sjávarnúð ef notuð eru plaströr) og síudúk um drenmöl.
Sé um kjallara að ræða skal nota vatnshleypta grús upp undir yfirborð.

PÍPUR Í GRUNNI.

- Táknar skóiplögn.
- Táknar regnvatnslögn, þökkuð.
- Táknar regnvatns- og jarðvatnslögn, hálfþökkud.
- Táknar jarðvatnslögn, óþökkud lögn.

EFNI Í PÍPUR.

- ST Táknar steinsteyptar pípur (múffa fyrir gúmmihringi eða hamp og múrlögun).
- P/PL Táknar plastpípur (PVC, PEH eða öðrum viðurkenndum efnum).
Plastpípur inní húsgrunnum íbúðahúsa skulu vera PVC pípur en Dregg eða sambærilegar utan húsgrunna.
- J Táknar pottpípur.

BRUNNAR:

- BR Táknar brunnar (þvermál og efni tekið fram). Brunnar stærri en Ø600 skulu vera með keilu efst.
Brunnar á skolplögn skulu vera með botnrásum (ísteypit rör eða steyptar rásir).
Brunnar á regnvatnslögn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útrennsliskóta.

LH(ST) Táknar lokhæð á steinsteyptu loki.

LH(J) Táknar lokhæð á steypujárnsloki.

TÁKN Á TÆKJUM:

- STN (Stofn) Táknar frárennslistofn.
- EV Táknar eldhúsvask.
- SV táknar skolvask (ræstivask).
- UV Táknar upppvottavél.
- ÞV Táknar þrottavél.
- HL Táknar handlaug.
- BK Táknar baðker.
- STB Táknar sturtubotn.
- BI Tákknar skolskól.
- VS() Táknar vatnssalerni
(s) s-vatnslás, (p) p-vatnslás, (v) v-veggħengt.
- GN Táknar gólfnidurfall.
- GNH Táknar gólfnidurfall með hliðarinnatengingu.
- ÚT Táknar útloftun af stofni.
- ÞN Táknar þaknidurfall.
- SN Táknar svvalarnidurfall.
- NF Táknar niðurfall með 20x20 cm göturist.
- NLF Táknar niðurfall af lóð með Ø250 mm rimlarist.

MÓTTEKIÐ
19 SEPT. 2011
Graf - Læknar
Byggðabúðaruppsý Amessýlu og Flóðar.

TEIKNISTOFAN ÖÐINSTORG, VERKFRAÐISTOFÐA ehf.	
Öðinsgötu 7 101 Reykjavík Netfang: tov@tov.is Sími: 510 2211 Fax: 510 2201	
Verkefni: Kiðhólsbraut 3, Öndverðanesi.	
Heiti: Frárennsli: Almennar skýringar.	
Hönnun: VIFILL ODDSSON kt. 101237-3629	VERKFRAÐINGUR FVFI - FRV
GUSTAV VILHELMSSON kt. 241163-5069	VERKFRAÐINGUR FVFI
Áritun: 2009	
M. — R. V.O. T. S.G.	
Dags. Janúar 2009. Nr. 1372-2-1.	