

Lokatilkynning / skýrsla um neysluveitu

Mannvirkjastofnun / 14.12.2014 15:07

Rarik suðunandi

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Uppsveita bs.

15. des. 2014 Mannvirkja
stofnun

MÓTTEKIÐ

Upplýsingar um verk

Veitustaður:	Klausturhólar B-Gata 2, 801 Grímsnes-og Grafningshreppur	Rafv.fyrirtæki:	
F.nr/M.nr/L.nr:	2233591 / 010101 / 169041	Rafverktaki:	Árni Jónsson 0906503009
Eigandi:	Ingólfur Kristmundsson 2106442539	H.sími/F.sími:	4381758 / 8918879
Notkun húsnæðis:	Sumarhús	Netfang:	bali2@internet.is
Tilkynnt er:	Nýlögn		
Nánari skýring á því sem tilkynnt er:	Sumarhús og gestahús. Byrjað á verkinu 1996 Klárað 2014.		

Upplýsingar um neysluveitu

Veitukerfi:	Annað:	Varnarrádstöfun:	Núllun, Jarðtenging um sérskaut, Bilunarstraumsrofi,
Staður mælis:	Á norðurgafli	Númer mælis rafveitu:	169.041 Hv 4527
Jarðsk./sp jöfn:	Vatnspípukerfi, Sökkulskaut,		
Skýringar:			

Mælingar og prófanir

Mæld spennan Fasi - N (V):	227 volt	Mæld spennan Fasi - Fasi (V):	0
Hringrásarviðnámsmæling jarðskauts/sp. jöfnunar (Ω):	0,25	Skammhlaupsstraumur jarðskauts (kA):	0,60
Hringrásarviðnámsmæling aðal-/greinitöflu(Ω):	0,88	Skammhlaupsstraumur aðal-/greinitöflu(A):	261 A
Hringrásarviðnámsmæling neysluveitu (Ω):	1,01	Skammhlaupsstraumur neysluveitu (kA):	227 volt
Einangrun neysluveitu(MΩ):	0,5	Sjálfvirk útleysing varnarbúnaðar:	Í lagi
Spennuhækkun við útleysingu (V):	Í lagi	Spennuhækkun við útleysingu í V:	0,1 og 0,1
Útleysitími bilunarstraumsrofa:	Í lagi	Útleysitími bilunarstraumsrofa í MS:	49 og 30
Skýringar:	Í husinu eru 2 lekastraumsrofar		

Yfirlýsing frá Mannvirkjastofnun:

Stofnunin hefur móttakið skýrslu um neysluveitu frá Árni Jónsson ktal 0906503009 vegna Klausturhólar B-Gata 2 (2233591/010101/169041) er barst 01.01.1970