



VATNSLAGNIR:

PIPUR

Öll pípumál eru nafnmál 1 mm. Lagnir eru í "rör í rör" kerfi. Idráttarrör eru úr HD en ídregin rör PEX. Vatnslagnir skal þrýstiprófa með köldu vatni í 24 tíma við 8 bar þrýsting. Allt lagnaefni skal vottað frá Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins. Bil milli heita- og kaldavatslagna skal ekki vera minna en 30 cm.

SKAMMSTAFANIR:

- HL HANDLAUG
- SV SKOLVASKUR
- SB STURTUBAÐ
- BK BAÐKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- VS VATNSSALERNI
- UV UPPÞVÖTTAVÉL
- ÞV ÞVÖTTAVÉL
- BR BRUNASLANGA
- GS GARÐSLANGA
- HR Hreinslötur
- LP LOFTÞÓÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
- LN/LU LÖGN NIÐUR/UPP

LÍNUGERÐIR:

- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN

Kaldavatslögn að handlaug, eldhúsvaski og salerni skal setja í fyllingu undir gólfplötu.

Eðli breytingar	Af.	Sp.	Dags.	Br.

Svavar M. Sigurjónsson Byggingarteknifræðingur kt. 180867-3419

Verk: **Selhóll í landi Hæðarenda Grímsnesi - L6ð B**

Lagnir Mkv: 1:50

Neysluvatnslagnir, grunnmynd Mkv: 1:50

Hannað: S.M.S. Telknað: S.M.S. Yfirfarð: Dags: 10.07.2006 Verknr: 06-15 Telkn.nr: P-03

Samþykkt: *Svavar M. Sigurjónsson*