



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steiptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteipt, stærð Ø15mm.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
 UPV: Upppottavél

Kalt vatn: _____
 Heitt vatn: _____

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Lækjarsbrú 29		Teikn nr:	
Syðri Brú		530-01	
Lagnir		Frumstærð:	
Neysluvatnslagnir		A2	
Dags:	20. júní 2006	Mkv:	1:50
Hann:	GÞS		
Samb:	020 162 3099	V.nr06 050	Teikn: PH

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS