



Skýringar

PÍPUR

Allar pípur skulu vera Ø 16

Dósir skulu vera hefðbundnar R/T dósir, P60.

R₀ Reykskynjari, optískur. Brunastrengur 2x2x0.8q

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

Hannað:
Birkir Pálsson
Yfirfarir:
Þorgeir Guðmundsson
Sambýkt: Þorgeir Guðmundsson Kennit: —
Þorgeir Guðmundsson 2410442544
Aðalhönnuður:

| Br. númer | Dagsetning | Skýring. |
|-----------|------------|----------|
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |

Frístundahús
Lækjarbrekka 47
Grímsnes- og grafningshreppi

Brunaviðvörðunarkerfi
1.Hæð
1:50

2012-0002
01.08.2012 013401 A2

