


- LAMPASKRÁ (TILLAGA)
- L1 FLAT BASIC LOFTLAMPI
 - L2 AVR 66 T5 JONO BADL
 - L3 UNDIRSKÁPALJÓÐ
 - L4 NORMA RAKAPÉTTUR
 - L5 STAVANGER LESLAMPI
 - L6 CARIO HANGANDI
 - L7 GIRO KASTARI
 - L8 SIENA GÓFLAMPI
 - L9 KATLA VEGGLAMPI
 - L10 KATLA PALLALAMPI
 - L11 KATLA STIGALAMPI
 - L12 FLURLAMPI Í ÞAKKANTI
- Myndir af lómpum eru á meðfylgjandi A4 blöðum

GRUNNMYND KJALLARI MKV 1:50



Byggingafulfrúir

Ólafur Þorsteinsson

Byggingastjóri

SKÝRINGAR

- TVÓFALDUR TENGILL
- TENGILL
- FJÓLDI
- ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓÐSEYFIR
- ÞRÝSTIROFI
- BJÖLLUHNAPPUR
- LOFTDÓÐ-TENGIDÓÐ
- VEGGDÓÐ
- LOFTLJÓÐ
- VEGGLJÓÐ
- HALÓGEN LÝSI NIÐUR
- NÆTURLJÓÐ HÆÐ 300 MM
- INNVELDUR FL-Ø15-40W
- LÖGN UPP
- LÖGN NIÐUR
- LÖGN GEGNUM HÆÐ
- VÍRAFJÓLDI
- JARÐTENGING
- TÖFLUSKÁPUR
- LOFTNETSTENGILL H20 cm

Gefin hæðarmál eru frá fullfrágengnu gólf að miðri dós

Hæð rofa 1100mm

Hæð tengils við rofa er í rofahæð

Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, kjallara og baði 1100mm

Aðrir tenglar 200mm frá gólf.

Hæð veggjósna 1600mm

Hæð veggjósna úti 1800mm

Hæð dósna undir efri skápum t.d. í eldhúsi 1600mm

Málstrumur rofa er 10A og tengla 16A

Lagnir eru pípur Ø16mm með vír 3x1,5q

L er loftnet hæð tengla 200mm

Hæðir á grunnmynd eru í cm. (H60 = hæð 600 mm.)

Allir úteggir hússins eru steyptir með 5cm einangrun inni og úti

Þess skal gætt að öryggisfarlægð umhverfis sturtu sé virkt

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDRÁTTUM

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.
-----	-------	----------	-----	-----

Mosamóar 62, þórisstöðum
Grímsness og Grafingshreppi
RAFLAGNIR GRUNNMYND KJALLARI,
LAMPASKRÁ OG SKÝRINGAR

LJÓSTÆKNI RAFLAGNAHÖNNUN
Magnús Sigurðsson rafmagnstæknifræðingur, lögg. raflagnahönnuður
Sólrúni 28, 105 Reykjavík, kt. 011241 7519
GSM: 896 0559, vefpóstur: mgs@ljostaekni.is heimas: mgs@ljostaekni.is

Hannað:	MS	Teiknað:	MS	Yfirfarið:	MS
---------	----	----------	----	------------	----

Samþykkt
fr. LT ehf. *Magnús Sigurðsson* Kt.: 011241 7519

Töluskrá: AAA-LT2010\11159 Ragnar Grímsnesi\RAF-RAGNAR

Mkv.	1:50	Blöðsterb:	A2
------	------	------------	----

Dags. 4. JAN 2010 Nr. LT1159 Blað 2/7