



SKÝRINGAR:

- HEITT NEYSLUVATN
- KALT NEYSLUVATN
- EV = ELDHÚSVASKUR
- HL = HANDLAUG
- ISS = ÍSSKÁPUR
- SV = SKOLVASKUR
- SB = STURTU BAD
- UP = UPPVOTTAVEL
- VS = VATNSSALERNI
- GK = GARDKRANI
- LP = LOFTPÓÐAR
- PU = PÍPA UPP
- PN = PÍPA NIDUR

LÖTTEIÐ

09.07.2010

C. Þ. Þórunn

Lagnir og Vatnslagnir

BREYTINGAR			
DAGS.	NR.	BREYTINGAR	SMB.

NEYSLUVATNSRÖR Í VEGGJUM SKULU VERA ÚR AL/PLAST RÖRUM FRÁ UNIPICE EDA SAMBÆRILEGU. RÖRIN SKULU ÞOLA INNTAKSHITA OG VERA VOTTUÐ AF Rb TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIÐSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIDANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST 1,2 – 1,5M MILLIBILI. SJÁ TÖFLU FRAMLEIDANDA

NOTA MÁ ÁDRAGSEINANGRUN Í MILLIVEGGJUM SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÓLKUM. ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 – 20mm (3/8"– 3/4") RÖR: 20mm
- 25 – 40mm (1"– 1 1/2") RÖR: 30mm
- 50 – 100mm (2"– 4") RÖR: 40mm

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR NÆST TÖPPUNARSTAD SKULU VERA ÓEINANGRADAR.

KERFID SKAL PRÓFA EFTIR LEIÐBEININGUM FRAMLEIDANDA RÖRA. EF BER Á MILLI LEIÐBEININGA FRAMLEIDANDA OG EFTIRFARANDI LÝSINGAR, SKAL FARA EFTIR LEIÐBEININGUM FRAMLEIDANDA. KERFID SKAL PRÓFA MED STIGPRÓFUN.

1. FORPRÓFUN: SETJA SKAL 15 BARA ÞRÝSTING Á KERFID. BÆTA SKAL ÞRÝSTINGI Á KERFID NÆSTU 30 MÍNÚTUR. Á 10 MÍNÚTU FRESTI. EFTIR ÞAD SKAL ÞRÝSTINGUR STANDA Í 30 MÍNÚTUR OG MÁ ÞÁ EKKI FALLA MEIRA EN 0,6 BÖR. ADALPRÓF SKAL FRAMKVÆMA STRAX EFTIR FORPRÓFUN. ÞRÝSTINGUR ER LÁTIN STANDA NÆSTU 2 TÍMA OG MÁ ÞÁ EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BÖR. SKRÁSETJA SKAL NIDURSTÖÐUR.

ALLT EFNI OG FRÁGANSUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VID ÁKVÆDI IST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN

STÆRD ENDALAGNA ø16x2.2 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

- ø32 stendur fyrir ø32x3,5 ALPEX
- ø25 stendur fyrir ø25x3,5 ALPEX
- ø20 stendur fyrir ø20x2,8 ALPEX
- ø16 stendur fyrir ø16x2,2 ALPEX

VERKFRÉÐIÞJÓNUSTAN EHF

SKEIFAN 19 108. REYKJAVÍK SÍMI: 517 9050 NETFANG: teknik@technik.is

L nr. 170 129

HEITI VERKS: Öndverðanes 2 – Gesthús Grímsnes- og Grafningshreppi		HÖNNUÐI: Jón Guðmundsson 280255-4329 Guðmundur Hansson 151263-3649 Svavar M. Sigurjónsson 180867-3419	DAGS: 01.07.2010
HEITI TEIKNINGAR: Lagnir Neysluvatnslagnir Grunnmynd, snið & skýringar		SAMPRYKT: <i>Svavar M. Sigurjónsson</i>	GEYMSLUNR.: 401
HÖNNUÐUR: SMB:		VERKINGI: 09-70	HÓSAGERÐ: Timbur
MELKY: 1:50/20		TEKNIAR: 401	ÓTGAFA:
SMSS	TEKNIAR:	MELT:	YFIRFARIR:
SMS	SMS		GH