



NOTTÆKID  
11 NOV. 2013  
*Gudmundur Þorsteinsson*  
Byggingarfulltrúi

ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUERILL. HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

Hæðir skulu ákvarðast á staðnum í samráði við byggingarfulltrúa

Malarfylling

Malarfylling

Aðkoma

Þjöppuð fylling

Þjöppuð fylling

Burðarhæft efni (Klökk, sandsteinn eða mál)

Jarðvegssnið  
M 1:25

UPPGRÖFTUR, FYLLING:  
GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN, BURÐARHÆFAN BOTNI. FYLLA SVO Í MEÐ FROSTÖRUGGRI GRÚS, BLEYTA RÆKILEGA OG ÞJAPPA.  
ÞJÖPPUNARKRÖFUR: E2 > 100 MPa OG E2/E1 < 2.5.

**VERKFRÆÐISTOFA  
SUÐURLANDS EHF**  
Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 8900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verlaud.is

**SPENNISTÖÐ**  
ÖNDVERÐARNES, LANDNR. 221826  
**BURÐARVIRKI**  
UNDIRSTÖÐUR  
GRUNDUN

|             |            |            |       |
|-------------|------------|------------|-------|
| TEIKNINUMER | BLAÐSTÆRÐ  | HANNAÐ:    | GH    |
| 13098       | A2         | TEIKNAD:   | GH/NJ |
| 00-110-01   |            | YFIRFARID: | GH    |
| DAGS.       | MÆLIKVARDI | ÚTGÁFA     |       |
| 23.10.2013  | 1:25       | <b>A</b>   |       |

SAMBÝKKT:  
*Gudmundur Þorsteinsson*  
0709665599

K:\2013\13098-Undirstöður\Teikningar-teikningaskýli\Öndverðarnes\13098-121.dwg