



GRUNNMYND 1:50



TENING NEYSLUVATNSLAGNA 1:20

NEYSLUVATNSLAGNIR
SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AQUALTHERM 20mm Í IDRÁTTARRÖRI EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNAÐARINS. LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PÍPNA. ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FÝLLA SKAL ÚT ÞRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÓFUNAR.



LAGNIR, SNID, 1:20

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

RÉTTARHÖLL 7 Í LANDI
NESJA NESJASKÓGI

VATNSLAGNIR 1 HÆÐ

MKV. 1:50

DAGS. JÚNÍ 2004

VERK NR. 2414

TEIKN. NR. 2-04

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

YEIFARID

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taeknihjonusta@islandia.is