



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.
 Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.
 Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.
 Lagnaefni: (allt lagnaefni skal vera vottunamerkt efni)
 PE-X rör í rör (framleitt fyrir neysluvatn) innsteypt, stærð Ø15mm.
 Örnásettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntakagrind að deilikistu eru innsteypt PE-X Ø25 mm.
 HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Badkar
 VS: Vatnssalarni SB: Steypibað
 Kalt vatn: _____
 Heitt vatn: _____

Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Sogsbakki 10 Grimsnesi			Teikn nr: 530-01
Lagnir Neysluvatn			Frumstærð: A2
Dags:	11. jan. 2006	Tími:	1:50
Samp:	<i>[Signature]</i>	V.nr. 05 044	Tolkn.: PH

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUDJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
 800 SELFOSS
 Sí: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS